

## 質 疑 回 答 書

令和 2年 4月 2日

市立野洲病院及び旧中主ふれあいセンター電力調達の質問について、下記のとおり回答します。

番号	仕様書項目	質 疑 事 項	回 答
1		各施設の現在の電力供給会社を教えてください。	全て関西電力です。
2		各施設について、自動検針装置はついていますか。	自動検針対応済みで確認しておりますが、旧中主ふれあいセンターにおいては、システム上、検針人による確認も実施されています。
3		各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。また、ある場合は契約電力(kw)を教えてください。	全てにおいて契約はありません。
4		入札書に記載する日付は作成日でよろしいですか。	入札開札日です。
5		ご請求について、①供給施設毎に請求書を発行することはございますか。②また、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますか。	市立野洲病院と旧中主ふれあいセンター毎に請求書の発行をお願いします。供給施設内の個別請求書発行は不要です。
6		弊社の請求書は、翌月15日迄に到着とし、請求書受領後30日以内(翌々月15日迄)に振込となりますが、ご了承いただけますでしょうか。	問題ありません。
7		現在の計量日を教えてください。	市立野洲病院が毎月1日 旧中主ふれあいセンターが18日となっています。
8		毎月の計量日は関西電力株式会社の定める日となります(弊社が決定していないため)。そのため検針日が1日以外の場合は年間の請求が13回、かつ供給最終月のご請求が翌月、翌々月の2回に分割されます。また料金の算定期間は計量日から計量日の前日となります。以上、ご了承いただけますでしょうか。	問題ありません。一般送配電事業者の定める計量日付での供給者変更となります。
9	入札説明書 3(6)	計軽量日が1日以外の実量制施設は、計量日からの供給開始となりますがよろしいですか。	問題ありません。一般送配電事業者の定める計量日付での供給者変更となります。
10		各施設の現在の計量日を教えてください。	No7と同じ