

市立野洲地域医療センター
検査課実験台納入業務

仕様書

仕様書

1. 調達物品名称及び数量

(1) 物品名

実験台

(2) 構成内容及び数量

検査課（細菌検査）・細菌検査室

実験台（キャスター付）A

1式

流し台付実験台B

1式

検査課（検体検査）・中央検査室

実験台（キャスター付）C

1式

実験台（キャスター付）D

2式

実験台（キャスター付）E

1式

実験台F

2式

実験台（キャスター付）G

2式

実験台（キャスター付）H

1式

実験台（キャスター付）I

2式

検査課（一般）・検体処理解析室

実験台（キャスター付）

2式

2. 納入場所

滋賀県野洲市富波甲1294番地

市立野洲地域医療センター

3. 納入期間

令和8年12月1日から令和9年2月28日まで

（物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。

ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。）

4. 機器設置条件

（1）納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること

（2）機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼働させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする

（3）機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする

（4）機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること

（5）機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）

（6）建物に固定する機器にあつては、十分な耐震対策を講じること

5. 構成リスト（基準品）

NO	品名	メーカー	型式	数量
	実験台			
	○検査課（細菌検査）・細菌検査室			
1	実験台（キャスター付）A	ダルトン	MUF12MM-ABBAA-A0T	1台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-BAAAP-A00	1台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-AXAAP-A00	1台
2	流し台付実験台B	ダルトン	MWF15MM-ANAAA-A0T	1台
	○検査課（検体検査）・中央検査室			
3	実験台（キャスター付）C	ダルトン	MUF18LM-ABBAA-A0T	1台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-BAAAP-A00	1台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-AXAAP-A00	1台
4	実験台（キャスター付）D	ダルトン	MUF15MM-ABBAA-A0T	2台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-BAAAP-A00	2台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-AXAAP-A00	2台
5	実験台（キャスター付）E	ダルトン	MUF18MM-ABBAA-A0T	1台
	ワゴン	ダルトン	MMM04MLBAAAP-A00	1台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-AXAAP-A00	1台
6	実験台F	ダルトン	MGF18SM-AAAAA-A10	2台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-BAAAP-A00	2台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-AXAAP-A00	2台
7	実験台（キャスター付）G	ダルトン	MUF18MM-ABBAA-A0T	2台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-BAAAP-A00	2台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-AXAAP-A00	2台
8	実験台（キャスター付）H	ダルトン	MUF15MM--ABBAA-A0T	1台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-BAAAP-A00	1台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-AXAAP-A00	1台
9	実験台（キャスター付）I	ダルトン	MUF18MM-ABBAA-A0T	2台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-BAAAP-A00	2台
	ワゴン	ダルトン	MMM04ML-AXAAP-A00	2台
	○検査課（一般）・検体処理解析室			
10	実験台（キャスター付）	ダルトン	MUF15MM-ABBAA-A00	2台
	新規実験台関連設置調整費用	ダルトン		1式
【特記】				
▶ 納入検収後1年間を無償保証期間とする。 ▶ 給排水接続については、納入者にて施工することとする。 ▶ 同等品申請を提出する場合は「6.調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件」をすべて満たすこと。 ▶ 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。				

6. 調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件

1 実験台（キャスター付）Aは以下の要件を満たすこと

1-1	本体寸法はW1200×D750×H850mmであること。
1-2	天板は、表面材、芯材及び外周保護緩衝材からなり、芯材は厚み20mm以上のパーティクルボードとし、仕上厚さ25mm、色はダークグレーであること。
1-3	塗装は耐薬品性焼付塗装仕上げであること。
1-4	天板下引出（有効D400mm）を有すること。
1-5	耐震ラッチ付きであること。
1-6	キャスターを有すること。
1-7	ワゴンは3段引出し仕様（W454×D520×H640mm）1台、開き仕様（W454×D520×H640mm）1台を有すること。

2 流し台付実験台Bは以下の要件を満たすこと

2-1	本体寸法はW1500×D750×H850mmであること。
2-2	天板は、表面材、芯材及び外周保護緩衝材からなり、芯材は厚み20mm以上のパーティクルボードとし、仕上厚さ25mm、色はダークグレーであること。
2-3	塗装は耐薬品性焼付塗装仕上げであること。
2-4	ステンレスシンク（W560×D290×H150mm）、化学水栓1方口を有すること。
2-5	前面扉を有すること。

3 実験台（キャスター付）Cは以下の要件を満たすこと

3-1	本体寸法はW1800×D900×H850mmであること。
3-2	天板は、表面材、芯材及び外周保護緩衝材からなり、芯材は厚み20mm以上のパーティクルボードとし、仕上厚さ25mm、色はダークグレーであること。
3-3	塗装は耐薬品性焼付塗装仕上げであること。
3-4	天板下引出（有効D400mm）を有すること。
3-5	耐震ラッチ付きであること。
3-6	キャスターを有すること。
3-7	ワゴンは3段引出し仕様（W454×D520×H640mm）1台、開き仕様（W454×D520×H640mm）1台を有すること。

4 実験台（キャスター付）Dは以下の要件を満たすこと

4-1	本体寸法はW1500×D750×H850mmであること。
4-2	天板は、表面材、芯材及び外周保護緩衝材からなり、芯材は厚み20mm以上のパーティクルボードとし、仕上厚さ25mm、色はダークグレーであること。
4-3	塗装は耐薬品性焼付塗装仕上げであること。
4-4	天板下引出（有効D400mm）を有すること。
4-5	耐震ラッチ付きであること。
4-6	キャスターを有すること。
4-7	ワゴンは3段引出し仕様（W454×D520×H640mm）1台、開き仕様（W454×D520×H640mm）1台を有すること。

5 実験台（キャスター付）Eは以下の要件を満たすこと

5-1	本体寸法はW1800×D750×H850mmであること。
5-2	天板は、表面材、芯材及び外周保護緩衝材からなり、芯材は厚み20mm以上のパーティクルボードとし、仕上厚さ25mm、色はダークグレーであること。
5-3	塗装は耐薬品性焼付塗装仕上げであること。
5-4	天板下引出（有効D400mm）を有すること。
5-5	耐震ラッチ付きであること。
5-6	キャスターを有すること。
5-7	ワゴンは3段引出し仕様（W454×D520×H640mm）1台、開き仕様（W454×D520×H640mm）1台を有すること。

6 実験台Fは以下の要件を満たすこと

6-1	本体寸法はW1800×D1200×H850mmであること。
6-2	天板は、表面材、芯材及び外周保護緩衝材からなり、芯材は厚み20mm以上のパーティクルボードとし、仕上厚さ25mm、色はダークグレーであること。
6-3	塗装は耐薬品性焼付塗装仕上げであること。
6-4	天板下引出（有効D400mm）を有すること。
6-5	耐震ラッチ付きであること。
6-6	ワゴンは3段引出し仕様（W454×D520×H640mm）1台、開き仕様（W454×D520×H640mm）1台を有すること。

7 実験台（キャスター付）Gは以下の要件を満たすこと

7-1	本体寸法はW1800×D1200×H850mmであること。
7-2	天板は、表面材、芯材及び外周保護緩衝材からなり、芯材は厚み20mm以上のパーティクルボードとし、仕上厚さ25mm、色はダークグレーであること。
7-3	塗装は耐薬品性焼付塗装仕上げであること。
7-4	天板下引出（有効D400mm）を有すること。
7-5	耐震ラッチ付きであること。
7-6	キャスターを有すること。
7-7	ワゴンは3段引出し仕様（W454×D520×H640mm）1台、開き仕様（W454×D520×H640mm）1台を有すること。

8 実験台（キャスター付）Hは以下の要件を満たすこと

8-1	本体寸法はW1500×D750×H850mmであること。
8-2	天板は、表面材、芯材及び外周保護緩衝材からなり、芯材は厚み20mm以上のパーティクルボードとし、仕上厚さ25mm、色はダークグレーであること。
8-3	塗装は耐薬品性焼付塗装仕上げであること。
8-4	天板下引出（有効D400mm）を有すること。
8-5	耐震ラッチ付きであること。
8-6	キャスターを有すること。
8-7	ワゴンは3段引出し仕様（W454×D520×H640mm）1台、開き仕様（W454×D520×H640mm）1台を有すること。

9 実験台（キャスター付）Iは以下の要件を満たすこと

9-1	本体寸法はW1800×D750×H850mmであること。
9-2	天板は、表面材、芯材及び外周保護緩衝材からなり、芯材は厚み20mm以上のパーティクルボードとし、仕上厚さ25mm、色はダークグレーであること。
9-3	塗装は耐薬品性焼付塗装仕上げであること。
9-4	天板下引出（有効D400mm）を有すること。
9-5	耐震ラッチ付きであること。
9-6	キャスターを有すること。
9-7	ワゴンは3段引出し仕様（W454×D520×H640mm）1台、開き仕様（W454×D520×H640mm）1台を有すること。

10 実験台（キャスター付）は以下の要件を満たすこと

10-1	本体寸法はW1500×D750×H850mmであること。
10-2	天板は、表面材、芯材及び外周保護緩衝材からなり、芯材は厚み20mm以上のパーティクルボードとし、仕上厚さ25mm、色はダークグレーであること。
10-3	塗装は耐薬品性焼付塗装仕上げであること。
10-4	天板下引出（有効D400mm）を有すること。
10-5	耐震ラッチ付きであること。
10-6	キャスターを有すること。