

■市立野洲地域医療センター 一般什器納入業務 仕様書 構成リスト

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
1	3段カート	15	松吉医科器械	WZK-*Y-101F	アズワン	Y-101F	村中医療器	Y-101F	・本体の材質はPPであること ・キャスター付きであること	560x385x877	1F 中央処置室 2F 化学療法室・化学療法スタッフステーション、中央処置室 3F 女性更衣室、男性更衣室
2	アームチェア	2	コクヨ	CE-835DN	イトーキ	L12-11DN-51BL	ナイキ	ZRE210SV-BLK	・ビニールレザー仕様であること	705x630x720	3F 医局
3	オフィスキッチン	1	カリモク	WZK-*EU2655MK	イトーキ	HAK-918AWN1-92	セイコー	OKW-618-PM2	・寸法はH1800～H1900であること ・材質は木製、または木目調のデザインであること ・中段にオーブンスペース（天板）があり、下段に扉付きの収納庫があること ・電源配線に対応した仕様であること	674x448x1909	6F リハビリ室（2）（作業療法スペース）
4	おむつ交換台	1	コンビウィズ	WZK-*KH41/K041S/K041	イトーキ	KSF-31	セイコー	C-200	・本体の材質は木質系素材（MDF、ポリエステル化粧合板など）を使用していること	550x800x922	1F 授乳室
5	クリーンワゴン	5	村中医療器	WZK-*EMC-61	イトーキ	PESW-K1*	セイコー	WC-3-P	・天板、棚板三方枠付であること	600x450x800	1F 前処置室（2）、内視鏡検査室（1） 2F 診察室（10）、薬品保管庫(1) 3F 診察説明室
6	クロススクリーン	3	コクヨ	PCY-1C-P81W1	ナイキ	W83-GR	セイコー	AM-631-IV	・クロスは防炎仕様であること ・クロス色は2色以上から選択可能であること	900x400x1835	1F （血圧体重測定コーナー） 2F 待合（1）（2）
7	コートハンガー	1	コクヨ	CH-10EH	イトーキ	VWH-209AS-BK	ナイキ	OA-91C-BK×1HSS-1×1	・ハンガーが10本付属していること	860x515x1570	6F リハビリ室（2）（作業療法スペース）
8	ゴミ箱	4	コクヨ	ADB-D01-BK1	イトーキ	VPD-041-BR	ナイキ	TD123-BK	・本体とストッパーリングの材質はスチール（粉体塗装）であること ・フタの材質は天然木積層合板であること ・容量は7リットルであること ・本体色は2色程度から選択可能であること	230x230x280	1F 前処置室（2）
9	シェルフ	11	アールエフヤマカワ	WZK-*RFWCS-5035NA	コクヨ	HP-TT45MP2	ストア・エクスプレス	61-807-55-1	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・キャスター仕様であること	500x350x600	3F 当直室（1）（2）（3）（4）（5）（6） 4F 仮眠室（1）（2） 5F 仮眠室（1）（2） 6F 仮眠室
10	シャワーいす	4	村中医療器	WZK-*HS4251	ナビス	HS4251	アズワン	HS4251	・浴室で使用できること	510x515x725～825、SH360～460	4F 特浴室 5F 特浴室（1）（2） 6F 特浴室
11	シューズボックス	1	コクヨ	SBX-26TSAW	イトーキ	HDS-6826AT-WE	ナイキ	SB26N-SH	・12人用のシューズボックスであること	600x380x1650	3F 情報システム室
12	シューズボックス	2	コクヨ	SX-K6F1N	イトーキ	HDK-106AT-WE	セイコー	SBN-6	・24人程度のシューズボックスであること	1002x330x1590	3F 女性更衣室、男性更衣室
13	シューズロッカー	10	三島精器	WZK-*BST-SP3-5HKN*	ナイキ	SB0911D-15-AW	セイコー	SLBW-M15-D3	・3列5段仕様であること	900x350x1790	4F スタッフ休憩室（1）（2） 5F スタッフ休憩室（1）（2） 6F スタッフ休憩室
14	スクールロッカー	4	コクヨ	SLK-HT12GF1	イトーキ	HDS-6826S1-WEW7	ナイキ	SL0918D-12-AW	・ダイヤル錠タイプであること	900x380x1790	2F 中央検査スタッフ室、透析室スタッフ室、手術スタッフ室
15	スクールロッカー	5	コクヨ	SLK-HT18GF1	イトーキ	HDS-9836S1-WEW7	ナイキ	SL0918D-18-AW	・ダイヤル錠タイプであること	900x380x1790	2F 外来スタッフ室、薬剤スタッフ室 6F リハビリスタッフ室
16	スツール	10	コクヨ	CK-745F4VZ64	イトーキ	KKR-410DF-Z9B7	セイコー	CU-V	・座色は3色以上から選択可能であること ・張地は、耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること	455x455x450	1F 内視鏡検査室（1）（2） 2F 眼科明室検査室、健診受付事務室、中央処置室 3F 患者更衣室
17	スツール	10	高田ベッド	WZK-*XDW-TB764-01	イトーキ	PCK-601DL-W9M6	セイコー	TSMN-W23L	・昇降機能付きであること ・キャスター付であること	360x360x400～480、SH400～480	6F リハビリ室（2）（作業療法スペース）
18	スノコ	4	コクヨ	CM-JM10B	ナイキ	SNJ0645-BL	セイコー	MR93-140	・本体色は3色以上から選択可能であること	610x460x25	2F 透析器材室
19	センターテーブル	2	コクヨ	NND-T1N-W711	イトーキ	L20-1264-51	セイコー	JTV-1260C	・突板仕様であること	1200x600x420	3F カンファレンスルーム、手術スタッフ室
20	ソファ	2	クオン	WZK-*カネリ_2P_N	コクヨ	CN-4204AAVZQ1	セイコー	59LC-C-32S	・肘付であること	1200x680x700、SH400	3F 女性医師専用ラウンジ
21	ソファアー	1	コクヨ	CE-833DN	イトーキ	L12-13DN-51BL	ナイキ	ZRE210LV-BLK	・ビニールレザー仕様であること	1735x630x720	3F 医局
22	ソファアーベッド	1	コクヨ	MBS-6S-VZNE61	イトーキ	PDB-E501SB-00	セイコー	93213	・背を倒すことによりベッドとして使用できるソファアーベッドであること ・背を壁につけた状態でソファアーからベッドに変更できること ・張地は布張り2色、エコPVCレザー2色程度から選択可能であること	2090x890x710	1F 救急スタッフ室
23	ソファアーベッド	49	ナゼロ	WZK-*L1124-225N*	コクヨ	L1120-22N5	セイコー	93213	・4輪キャスターを有しロック機能を備えていること ・ベッドにした際有効サイズW600×D1850以内であること ・伸縮する際の可動肘は磁石固定具を使用し固定でき、容易に解除できること ・張材は耐次亜塩素酸、耐アルコールを備えていること	1280x590x695、SH420	個室
24	ダイニングチェアー	7	コクヨ	HE-DC81AHNVZQ1	イトーキ	LAK-5210DX-G4	セイコー	FC-WV	・背座の張地の色はエコPVCレザーの場合2色以上から選択が可能であること ・エコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有していること	530x510x790	6F 言語療法室（1）（2）（3）、心理面接室
25	テーブル	1	コクヨ	TFK-MK1208MH-6ALG2	イトーキ	TKG-1597F（別製：サイズ）	ナイキ	KLPB1275-	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・脚の材質はスチールパイプであること	1200x800x720	3F 廊下（1）（医師ミーティングコーナー）
26	テーブル	1	コクヨ	TFK-MK1508KH-6ALG2	イトーキ	TKG-1597F（別製：サイズ）	ナイキ	KLPB1575-	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・脚の材質はスチールパイプであること	1500x800x620	3F 医局
27	テーブル	49	コクヨ	TFK-SS0404KM-1KT14	イトーキ	TLL-0644CT-WD	ナイキ	TS110-B-MW	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・脚の材質はスチールパイプであること	450x450x620	個室
28	テーブル（キャスター付）	5	コクヨ	TML-KK0806CM-6CT11	イトーキ	SDZ-7545X	ナイキ	KSE0645MB	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・キャスター付きであること	800x600x720	1F 前処置室（1）
29	デスクサイド収納	2	コクヨ	HP-DHT547LSAWPAWN	イトーキ	HKS-0712A-WE	ナイキ	STD114S-B4-WH	・上記製品の横に設置すること	540x700x720	2F 化学療法診察室 3F 診察説明室
30	ナーステーブル	10	オリバー	S-KJ-D002-T-4	コクヨ	HP1-W142HW-SWPW1	イトーキ	HMR-131TU1-WWW9	・天板は抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板であること ・木口形状は樹脂エッジ素材であること ・病院で使用することを前提とし、フレームはスチール・粉体塗装であること ・TPU素材のアジャスター付きであること ・コンセントが計4口ついていて、ナースカートが4台設置可能であること	1230x400x970	4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）
31	ノンボルトシェルピング	3	コクヨ	SE-A6353HBEF1	イトーキ	ERL-H173431-W9	ナイキ	RLK6345-5（ボトムオープン仕様）	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地3段であること ・耐荷重は棚板1枚当たり約100kgf/段程度、一台当たり約450kgf/台程度であること ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチ以下で自由に移動させることができること ・下部がオープンタイプのため大型の物品の収納が可能であること	890x465x1800	3F 情報閲覧室（図書室）
32	ハイテーブル	1	コクヨ	SD-WFA186H9SAAMAWN	イトーキ	JPH-1806HWA-WL	セイコー	PXH-18TBW	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること	1800x600x900	1F 採血室

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
33	ハイテーブル	2	コクヨ	SD-WFA2412SAAMAWN	イトーキ	JP-2412HWA1-WL	セイコー	NTS-2412NTWW	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること	2400x1200x720	6F リハビリスタッフ室
34	パソコンラック	5	サンワサプライ	WZK-*RAC-EC11N2	イトーキ	CDS-061KJCNN-WE	ナイキ	RAC-EC11N2	・寸法は W500～600 × D700～800 × H1210～1400mmであること ・天板の材質はメラミン化粧板貼りであること ・本体、フレームの材質はスチール（粉体・焼付塗装仕上）であること ・キャスターおよびストッパー付きで棚板の高さ調節が可能であること	500x700x1400	1F 中央受付・待合 2F 中央検査室 3F 事業管理者室、組立・既滅菌室、副院長室
35	パソコンラック（ロータイプ）	3	サンワサプライ	WZK-*RAC-EC75	イトーキ	CDS-067KDNN-WE	ナイキ	RAC-EC33N	・寸法はW600～650 × D605～760 × H700mmであること ・天板の材質はメラミン化粧板貼りであること ・本体とフレームの材質はスチール（粉体・焼付塗装仕上）であること ・天板に加えて下部に棚を備えていること	650x605x700	3F 情報閲覧室（図書室）
36	パンフレットスタンド	2	コクヨ	ZR-PS303BKN	イトーキ	VCCV-013-BK	ナイキ	PR903-10-BK	・トレーの数量は3列10段で合計30個付属していること	758x350x1525	1F 内視鏡検査待合 2F 化学療法室・化学療法スタッフステーション
37	パンフレットスタンド	1	コクヨ	ZR-PSS402BK	イトーキ	VCCV-112-BK	ナイキ	PR862-7	・トレーの数量は3列10段で合計30個付属していること	492x350x1520	2F 診察室（1）
38	フリーアドレステーブル	1	コクヨ	DWV-WD1014-SAWPAW3	イトーキ	QLR-104GED-W9W9×1QLRA-100CM-W9×1	ナイキ	MF1014K-WH	・レイアウト変更に伴い両面⇄片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	1000x1400x720	2F 調剤室
39	フリーアドレステーブル	1	コクヨ	DWV-WD2014-SAWPAW3	イトーキ	QLR-204GED-W9W9×1QLRA-200CM-W9×1	ナイキ	MF2014K-WH	・レイアウト変更に伴い両面⇄片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	2000x1400x720	2F 調剤室
40	プリンター台	30	サンワサプライ	LPS-T109	イトーキ	CDS-053KJCN-WE	セイコー	NC-R650	・寸法は W510～625 × D500～510 × H650～700mmであること ・天板の材質はスチール または メラミン化粧板貼り であること ・本体、フレームの材質はスチール（粉体塗装 または 焼付塗装） であること ・キャスター付きで天板のほかに中棚と下棚を備えていること	510x510x700	1F ABI・心電図検査室、診療情報管理室、エコー検査室（1）（2）（3）、事務室、運動負荷・肺機能検査室、中央受付・待合、2F 眼圧視力検査室、眼科明室検査室、健診検査室（1）、健診事務室、健診受付事務室、中央検査室、調剤室、超音波検査室（1）（2） 3F 医療安全管理室・感染管理室、事務室、事務部長室 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）
41	ベッド	12	友澤木工	WZK-*AS-620-74-SW	イトーキ	HKA-4351*×1HKE-553*×1	ナイキ	NTB100-NA	・引き出し無しであること	1000x1995x760	1F 守衛仮眠室 3F 当直室（1）（2）（3）（4）（5）（6） 4F 仮眠室（1）（2） 5F 仮眠室（1）（2） 6F 仮眠室
42	モニタースタンド	1	サンワサプライ	WZK-*CR-LAST37BK	コクヨ	BD-KAVM2E6A	イトーキ	DLJ-136DS	・キャスター付きであること	405x405x1213	3F 医局
43	ラウンジチェア	4	パブリック	WZK-*アルメルLW	イトーキ	LNP-35C-K1	ナイキ	E355F-M7-CGL	・フレームは木製であること ・4本脚であること	630x630x735、SH400	1F 前処置室（2）
44	ラウンジテーブル	4	パブリック	WZK-*TB3260-GMS-GL	イトーキ	TLL-0336ST-TT	セイコー	SDT-Z400	・天板の材質はメラミン化粧板	504x515x619	1F 前処置室（2）
45	レターケース	2	JEJアステージ	WZK-*AP-A4-A10	コクヨ	S-A321F1N+S-CB1	セイコー	A4G-P109L+CB-400	・A4仕様であること ・高さ（H）が700mm以下であること	270x345x642	2F 健診受付事務室
46	レターケース	2	JEJアステージ	WZK-*AP-B4-A10	コクヨ	S-B321F1N+S-CB1	セイコー	B4G-P109L+CB-400	・B4仕様であること ・高さ（H）が700mm以下であること	323x406x647	2F 健診受付事務室
47	ローテーブル	1	クオン	WZK-*WT-010_2_N	イトーキ	TUK-1264-92	カリモク	TU3253	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・4本脚であること	900x600x400	3F 女性医師専用ラウンジ
48	ロッカー	1	コクヨ	LK-DN1SAWN	イトーキ	HCE-4511SF-W9	ナイキ	GL1LD-W	・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡が付属していること ・将扉に名差し付であること ・キーレスで使用可能な仕様であること。また、4桁のダイヤル式による暗証番号の入力が可能なこと	455x515x1790	3F 看護師室
49	ロッカー	2	コクヨ	LK-DN2SAWN	イトーキ	HCE-0621SF-W9	ナイキ	GL2MD-W	・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡が付属していること ・将扉に名差し付であること ・キーレスで使用可能な仕様であること。また、4桁のダイヤル式による暗証番号の入力が可能なこと	608x515x1790	1F 救急スタッフ室、読影室
50	ロッカー	26	コクヨ	LK-DN3SAWN	イトーキ	HCE-0931SF-W9	ナイキ	GL3MD-W	・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡が付属していること ・将扉に名差し付であること ・キーレスで使用可能な仕様であること。また、4桁のダイヤル式による暗証番号の入力が可能なこと	900x515x1790	3F 女性更衣室、男性更衣室、女性更衣室（医師）、男性更衣室（医師）
51	ロッカー	97	コクヨ	LK-DN4SAWN	イトーキ	HCE-0941SF-W9	ナイキ	GL4SD-W	・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡が付属していること ・将扉に名差し付であること ・キーレスで使用可能な仕様であること。また、4桁のダイヤル式による暗証番号の入力が可能なこと	900x515x1790	1F 更衣室（1）（2） 2F 健診更衣室（1）（2） 3F ME室、女性更衣室、男性更衣室、情報システム室、職員更衣室（1）（2）
52	ロッカー	4	コクヨ	LK-DN6SAWN	イトーキ	HCE-0932SF-W9	ナイキ	GL6MD-W	・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡が付属していること ・将扉に名差し付であること ・キーレスで使用可能な仕様であること。また、4桁のダイヤル式による暗証番号の入力が可能なこと	900x515x1790	1F 内視鏡検査スタッフ室 2F 化学療法室・化学療法スタッフステーション、健診待合ホール 3F 看護師室
53	ロッカー	13	コクヨ	LK-DN8SAWN	イトーキ	HCE-0942SF-W9	ナイキ	GL8SD-W	・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡が付属していること ・将扉に名差し付であること ・キーレスで使用可能な仕様であること。また、4桁のダイヤル式による暗証番号の入力が可能なこと	900x515x1790	3F 職員更衣室（1）（2）
54	ロッカー	5	コクヨ	LK-N1SAW	イトーキ	HCE-4511SS-W9	ナイキ	GL1LC-W	・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡が付属していること ・将扉に名差し付であること	455x515x1790	1F MRI検査前室 2F 検査室、診察問診室（1）（2）
55	ロッカー	1	コクヨ	LK-N2SAW	イトーキ	HCE-0621SS-W9	ナイキ	GL2MC-W	・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡が付属していること ・将扉に名差し付であること	608x515x1790	2F 透析器材室
56	ロッカー	1	コクヨ	LK-N3SAW	イトーキ	HCE-0931SS-W9	ナイキ	GL3MC-W	・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡が付属していること ・将扉に名差し付であること	900x515x1790	3F 患者更衣室
57	ロビーチェア	1	コクヨ	CN-154BVZN62	イトーキ	LBB-4015DF-B7	ナイキ	RC24525-WBL	・座の色は4色程度から選択できること ・張地は、耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること ・アジャスター付きであること	1200x600x380	3F 患者更衣室
58	ロビーチェア	2	コクヨ	CN-158BVZN62	イトーキ	LBB-4015DF-B7	ナイキ	RC24554-WBL	・座の色は4色程度から選択できること ・張地は、耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること ・アジャスター付きであること	1500x460x380	2F 健診更衣室（1）（2）
59	ロビーチェア	3	コクヨ	CN-M1591BVZN06	イトーキ	LBB-4015DF-B7（別製：W1200）	ナイキ	RC24525-WBL	・座の色は4色程度から選択できること ・張地は、耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーであること ・アジャスター付きであること	1200x460x380	3F 女性更衣室（医師）、男性更衣室（医師）
60	ロビーチェア	3	コクヨ	NAM-LX3MS-VZMW1	イトーキ	LPW-300DL-K6	セイコー	LCM-30V-IV	・張地のエコPVCレザーは2色以上から選択可能であること ・張地のエコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能があること	1800x600x620	3F カンファレンスルーム、手術スタッフ室

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）（mm）	室名
61	ワイヤーシェルフ	1	エレクトー	WZK-*AS610P1390W	イトーキ	SWS-P409315*	ナイキ	RLA3S631-5	・ボールおよび棚板の材質はステンレス鋼（SUS304等）、またはスチール製（防錆加工・抗菌クリアコーティング仕上げ）であること ・耐荷重は棚板1枚当たり 約150kg/段 ～ 250kg/段 程度であること ・耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重視される環境に適した構造であること	605x359x1384	2F 透析汚物処理室
62	ワイヤーシェルフ	1	エレクトー	WZK-*AS610P1900W5	イトーキ	SWS-P509319*	ナイキ	RLA3S631-5	・ボールおよび棚板の材質はステンレス鋼（SUS304等）、またはスチール製（防錆加工・抗菌クリアコーティング仕上げ）であること ・耐荷重は棚板1枚当たり 約150kg/段 ～ 250kg/段 程度であること ・耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重視される環境に適した構造であること	610x359x1892	1F 内視鏡洗浄室
63	ワイヤーシェルフ	2	エレクトー	WZK-*MS1520P1900W5	イトーキ	SWS-P515419*	ナイキ	RLA3S655-5	・ボールおよび棚板の材質はステンレス鋼（SUS304等）、またはスチール製（防錆加工・抗菌クリアコーティング仕上げ）であること ・耐荷重は棚板1枚当たり 約150kg/段 ～ 250kg/段 程度であること ・耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重視される環境に適した構造であること	1518x460x1892	1F 倉庫（2）
64	ワイヤーシェルフ	4	エレクトー	WZK-*MS910P1900W5	イトーキ	SWS-P509419*	ナイキ	RLA3S635-5	・ボールおよび棚板の材質はステンレス鋼（SUS304等）、またはスチール製（防錆加工・抗菌クリアコーティング仕上げ）であること ・耐荷重は棚板1枚当たり 約150kg/段 ～ 250kg/段 程度であること ・耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重視される環境に適した構造であること	910x460x1892	4F 特浴室 5F 特浴室（1）（2） 6F 特浴室
65	ワゴン	2	コクヨ	SD-BSN46C3F11N5	イトーキ	CZR-046MACSB-W9	ナイキ	XE046XC-W	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・錠はシンダー錠（内筒交換対応・施錠表示機能付き・オールロック機構）であること ・引き出しは3段であること	395x605x615	1F 内視鏡検査室（1）（2）
66	ワゴン	5	コクヨ	SD-IS46C3SAWN4	イトーキ	CZR-046MACSB-W9	ナイキ	XE046XC-W	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・錠はシンダー錠（内筒交換対応・施錠表示機能付き・オールロック機構）であること ・引き出しは3段であること	395x602x600	1F 採血室、内視鏡検査受付、放射線検査受付 3F 医療安全管理室・感染管理室
67	案内板	2	コクヨ	GB-63SAWN3	イトーキ	BNR-0509KW-WH	セイコー	MAN-050	・板面仕様は片面がホーローホワイトボード、片面が掲示板であること ・脚はキャスター付きで2個はストッパー付きであること	515x430x1400	1F 患者ラウンジ・イートインコーナー
68	会議イス（キャスター仕様）	11	コクヨ	CK-100CVZE5-VN	イトーキ	KLC-959DFS	ナイキ	E490FC-B1	・キャスター仕様であること ・張地の色はエコPVCレザーの場合は4色以上から選択が可能であること ・張地のエコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有していること	515x505x795	3F 医局
69	会議イス ループ脚	44	コクヨ	CK-M621E2VZ68	イトーキ	KLC-221DKZ9W8S4	ナイキ	E423V-M3-NBL	・チェアポーターで最大30脚スタッキング可能なこと ・本体は2色、背座の張地の色はポリウレタンレザーの場合4色以上から選択が可能であること ・ポリウレタンレザーは耐アルコール性能を有していること	510x560x790	2F 健診検査室（1）、透析更衣室（1）（2）、 透析室、透析診療室 3F 看護師室、事務室、多目的・実習生控室 6F 多目的カンファレンス室
70	会議イス ループ脚	318	コクヨ	CK-M640PAWGLT4	イトーキ	KLD430JE1Z9W9B4	セイコー	SM96-MZ	・座面寸法はW440mm×D440mm×H450mmであること ・背と座の材質はポリプロピレンとポリエステル弾性メッシュであること ・フレームの材質はφ13のハイテンションスチールパイプとクロームメッキであること ・質量は4.1kgであること ・手早く綺麗に整列できるよう、脚先に連結用のキャップがついていること ・チェアポーターで最大30脚スタッキング可能なこと ・本体は2色、背座の張地の色は5色以上から選択が可能であること	510x575x805	1F（血圧体重測定コーナー）、CT検査室、 ポランティア控室、患者説明室（1）（2） 救急スタッフ室、骨密度測定室、事務室、 前処置室（1）、相談室（1）（2）（3）、 乳房撮影室 2F DI室、栄養指導室、外来スタッフ室、 眼科暗室検査室、眼科明室検査室、検査室、 指導室（1）（2）、中央検査スタッフ室、 透析室スタッフ室、薬剤スタッフ室、 臨床心理士室 3F 会議室（1）（2）、小会議室（1）（2）、 手術スタッフ室、情報閲覧室 4F カンファレンス室（1）（2）、 スタッフ休憩室（1）（2）、 相談面談室（1）（2） 5F カンファレンス室（1）（2）、 スタッフ休憩室（1）（2）、 相談面談室（1）（2）（3） 6F カンファレンス室、スタッフ休憩室、 栄養科事務室、相談面談室（1）（2）（3）
71	会議イス ループ脚	1	コクヨ	CK-M640PAWGLY4	イトーキ	KLD430JE1Z9W9W9D4	セイコー	SM96-MZ	・チェアポーターで最大12脚以上スタッキング可能なこと ・背座の張地の色は2色以上から選択が可能であること	510x575x805	1F 授乳室
72	会議イス（4本脚）	6	コクヨ	K03-B01-MY3X2	イトーキ	KLL-110-TT	ナイキ	E460B-M115	・本体の材質は合板であること ・脚の材質はスチール丸パイプであること ・3脚以上スタッキングができること	535x560x795	3F 女性医師専用ラウンジ、 廊下（1）（医師ミーティングコーナー）
73	会議テーブル	2	コクヨ	MT-JTMR129S81MAWN	イトーキ	DCR-129HNRTA1ZL	セイコー	CR2-M1290S-W	・安全性のため天板の4角が丸みを帯びていること ・天板3色、塗装脚2色以上のバリエーションが選択可能であること	1200x900x720	5F 相談面談室（2）（3）
74	会議テーブル	1	コクヨ	MT-JTMR157S81MAWN	イトーキ	DCR-157HNRTA1ZL	セイコー	CR2-M1575S-W	・安全性のため天板の4角が丸みを帯びていること ・天板3色、塗装脚2色以上のバリエーションが選択可能であること	1500x750x720	3F 看護師室
75	会議テーブル	8	コクヨ	MT-JTMR159S81MAWN	イトーキ	DCR-159HNRTA1ZL	セイコー	CR2-M1590S-W	・安全性のため天板の4角が丸みを帯びていること ・天板3色、塗装脚2色以上のバリエーションが選択可能であること	1500x900x720	1F 患者説明室（1）（2） 4F 相談面談室（1）（2） 5F 相談面談室（1） 6F 相談面談室（1）（2）（3）
76	会議テーブル	5	コクヨ	MT-JTMR189S81MAWN	イトーキ	DCR-189HNRTA1ZL	セイコー	CR2-M1890S-W	・安全性のため天板の4角が丸みを帯びていること ・天板3色、塗装脚2色以上のバリエーションが選択可能であること	1800x900x720	2F 外来スタッフ室、中央検査スタッフ室 3F 看護師室 6F カンファレンス室
77	会議テーブル	5	コクヨ	MT-V127P81MAW-E	イトーキ	DDJ-127HNTA-ZL	ナイキ	MP1275-WH	・天板4色、塗装脚2色以上のバリエーションが選択可能であること	1200x750x720	1F 救急スタッフ室、相談室（1）（2） 2F 中央検査室 3F 情報閲覧室
78	会議テーブル	3	コクヨ	MT-V129P81MAW-E	イトーキ	DDJ-129HNTA-ZL	ナイキ	MP1290-WH	・天板4色、塗装脚2色以上のバリエーションが選択可能であること	1200x900x720	3F ME室、手術スタッフ室
79	会議テーブル	5	コクヨ	MT-V159P81MAW-E	イトーキ	DDJ-159HNTA-ZL	ナイキ	MP1590-WH	・天板4色、塗装脚2色以上のバリエーションが選択可能であること	1500x900x720	2F 栄養指導室、指導室（1）（2）、 臨床心理士室 6F 栄養科事務室
80	会議テーブル	1	コクヨ	MT-V187P81MAW-E	イトーキ	DDJ-187HNTA-ZL	ナイキ	MP1875-WH	・天板4色、塗装脚2色以上のバリエーションが選択可能であること	1800x750x720	2F 薬剤スタッフ室
81	会議テーブル	1	コクヨ	MT-V189P81MAW-E	イトーキ	DDJ-189HNTA-ZL	ナイキ	MP1890-WH	・天板4色、塗装脚2色以上のバリエーションが選択可能であること	1800x900x720	2F 透析室スタッフ室
82	会議テーブル	2	コクヨ	MT-V77P81MAW-ENN	イトーキ	DDJ-077HNTA-ZL	ナイキ	KHCJ0880-SLT	・天板4色、塗装脚2色以上のバリエーションが選択可能であること	750x750x720	1F 相談室（3） 3F 事務室
83	会議テーブル	1	コクヨ	MT-VE9P81MAW-ENN	イトーキ	DDJ-099CNTA1ZL	ナイキ	KHCJ90R-SWH	・天板4色、塗装脚2色以上のバリエーションが選択可能であること	900x900x720	1F 事務室
84	会議テーブル	1	コクヨ	MT-VU157BSAAMAW-E	イトーキ	DCR-157SHTTA-WL	ナイキ	MP1575SRH-WH	・天板4色、塗装脚2色以上のバリエーションが選択可能であること	1500x750x720	6F 心理面接室
85	会議テーブルキャスター付き	1	コクヨ	FLF-K1204MPN-S1PW2	イトーキ	THN-124KX1-Z5W9	セイコー	STP-1245MW	・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタックで且つスタックピッチが110mm以下であること ・キャスターに高さが増えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・板色は3色以上から選択可能であること	1200x450x720	2F DI室
86	会議テーブルキャスター付き	20	コクヨ	FLF-K1504MPN-S1PW2	イトーキ	THN-154KX1-Z5W9	セイコー	STP-1545MW	・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタックで且つスタックピッチが110mm以下であること ・キャスターに高さが増えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・板色は3色以上から選択可能であること	1500x450x720	3F 会議室（1）

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
87	会議テーブルキャスター付き	38	コクヨ	FLF-K1804MPN-S1PW2	イトーキ	THN-184KX1-Z5W9	セイコー	STP-1845MW	・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタックで且つスタックピッチが110mm以下であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・板色は3色以上から選択可能であること	1800x450x720	3F 多目的・実習生控室 4F カンファレンス室（1）（2）、 スタッフ休憩室（1）（2） 5F カンファレンス室（1）（2）、 スタッフ休憩室（1）（2） 6F 多目的カンファレンス室
88	会議テーブルキャスター付き	2	コクヨ	FLF-K1806MNN-S1PW2	イトーキ	THN-186LX11-Z5W9	セイコー	STP-1860MW	・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタックで且つスタックピッチが110mm以下であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・板色は3色以上から選択可能であること	1800x600x720	3F 職員食堂 6F スタッフ休憩室
89	回診車	1	村中医療器	PR-920	スギモト産業	OB-17	マツヨシ	MY-CL215B	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）5段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	750x450x815	2F 検査室
90	患者用椅子	5	コクヨ	CR-CG542E1VZ62	イトーキ	PCK-1107DL-S4	ナイキ	E672-LBL	・脚はつまづきにくいよう円盤脚であること ・張地は4色以上から選択可能であること ・張地のエコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有していること	500x430x570	1F 内視鏡検査室（1）（2） 2F 眼圧視力検査室
91	機器設置台	1	サンワサプライ	WZK-*PR-13	日東工業	FVKD70-607E	セイコー	FVKD70-607E	・中棚付きであること	600x500x700	3F 廊下（6）
92	軽量ラック	3	コクヨ	MI-7355N	イトーキ	ERL-173451-W9	ナイキ	NMK7345-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x2108	2F 化学療法汚物処理室 3F サーバー室
93	採血テーブル	1	オカムラ	LU11ZZ-MU03,ZDF	西村製作所	SN-T005W	高田ベッド	TB-886-02	・本体寸法はW450xD605xH683～883であること ・天板の材質はメラミン化粧板、縁材はABS樹脂、芯材はパーティクルボードであること ・材質はフレームがスチール焼付塗装、支柱がアルミ焼付塗装、脚がアルミダイキャスト ・脚端具はアジャスター機能を有し0～15mmの範囲で水平を調整できること ・天板は裏面のレバーの操作により、天板高さを684～884mmの範囲で調整可能であること ・天板の最大積載質量は5Kg以上であること ・天板のカラーは3色以上から選定でき、支柱カラーは6色以上から選定できること	450x605x683～883	2F 健診検査室（1）
94	作業用テーブル	1	コクヨ	HP-MT102PAWN	イトーキ	CLR-106GLH-W9W9×1CLR-A-10DEM-W9×1	ナイキ	KLLH1045KH-W-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・立作業に適するようにH900mm程度であること ・天板色は2色以上から選択可能であること	1000x450x900	3F 医療材料保管庫
95	作業用椅子	2	コクヨ	CR-FGP542E1VZ17-VN	イトーキ	PCK-610DLP-W9K6	ナイキ	E676R-CR	・ハイトイプテーブルでの作業に対応するためステップ付きであること ・張地は5色以上から選択可能であること ・張地のエコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有していること	490x430x660	2F 透析スタッフステーション（2）
96	作業用椅子	64	コクヨ	CR-FGP542E1VZ62-VN	イトーキ	PCK-610DLP-W9S4	ナイキ	E676R-LBL	・ハイトイプテーブルでの作業に対応するためステップ付きであること ・張地は5色以上から選択可能であること ・張地のエコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有していること	490x430x660	1F リカバリー室、運動負荷・肺機能検査室、 救急処置室（1）、中央処置室 2F 外来準備コーナー、細菌検査室、中央検査室、 調剤室、透析スタッフステーション（1） 3F 手術スタッフステーション、 手術室(1)（2）(3)、組立・既滅菌室 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）
97	作業用椅子	7	コクヨ	CR-G540E1VZ62-VN	イトーキ	PCK-610DLP-W9S4	ナイキ	E676R-LBL	・ハイトイプテーブルでの作業に対応するためステップ付きであること ・張地は5色以上から選択可能であること ・張地のエコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有していること	490x420x410	1F 筋電図検査室、脳波検査室 2F 抗がん剤調製室、内診室（1）（2） 3F 標本整理・切出室
98	作業用椅子	2	コクヨ	CR-G542E1VZ17-VN	イトーキ	PCK-610DL-W9K6	ナイキ	E674-CR	・張地は5色以上から選択可能であること ・張地のエコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有していること	490x430x590	2F 化学療法室・化学療法スタッフステーション
99	作業用椅子	10	コクヨ	CR-G542E1VZ62-VN	イトーキ	PCK-610DL-W9S4	ナイキ	E674-LBL	・張地は5色以上から選択可能であること ・張地のエコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有していること	490x430x590	1F エコー検査室（1）（2）（3）、採血室 2F 眼科暗室検査室、健診検査室（2）、 超音波検査室（1）（2）、 透析スタッフステーション（1）
100	事務用回転椅子	4	コクヨ	C03-B130W-BB6E6X1	イトーキ	KJ-477JE-ZTT1	ナイキ	SLEN513FA-PMBK	・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・張地メッシュの色は7色以上から選べること	710x490x880	3F 副院長室
101	事務用回転椅子	61	コクヨ	C06-B102SU-BKVZ641	イトーキ	KF580DLM-TTS4	ナイキ	WLEB512V-MBE	・背もたれ形状を個人差に合わせて調整できるランバーサポート機能を搭載していること ・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・張地の色はエコPVCレザーの場合は3色以上から選択が可能であること ・張地のエコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有していること	680x570x980	1F 〈血圧体重測定コーナー〉、ブロック受付、 リカバリー室、検体処理解析室、事務室、 生理検査受付、中央受付・待合、 内視鏡検査室（1）（2）、内視鏡検査受付 2F DI室、ブロック受付、外来看護部長執務室、 眼圧視力検査室、眼科暗室検査室、 眼科明室検査室、健診事務室、 健診受付事務室、中央検査スタッフ室、 中央検査室、調剤室、透析器材室 透析スタッフステーション（2） 3F MEスタッフ室、ME室、医局支援室、 医療安全管理室・感染管理室、 手術スタッフステーション
102	事務用回転椅子	7	コクヨ	C06-B112SU-BKVZ641	イトーキ	KF585DLM-TTS4	ナイキ	WLEB513V-MBE	・背もたれ形状を個人差に合わせて調整できるランバーサポート機能を搭載していること ・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・張地の色はエコPVCレザーの場合は3色以上から選択が可能であること ・張地のエコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有していること	680x570x980	1F 救急処置室（1）、事務室、読影室、 放射線検査 診察・処置室 3F カンファレンスルーム
103	事務用回転椅子	24	コクヨ	C10-B11CW-BKG9M61	イトーキ	KJ-136PV-T1C3	ナイキ	NCE511F-	・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・張地クロスの色は7色以上から選択が可能であること ・肘付きであること	570x550x880	3F 医局
104	事務用回転椅子	88	コクヨ	C10-B11SG-BKVZ641	イトーキ	KJ-136DLM-T1S4	ナイキ	NCE511-LBL	・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・張地の色はエコPVCレザーの場合は6色以上から選択が可能であること ・張地のエコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有していること	570x550x890	1F MRI操作室、呼吸機能検査室、操作ホール、 放射線検査受付 3F 看護師室、事業管理者室、情報閲覧室 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1） リハビリスタッフ室、 言語療法室（1）（2）（3）
105	事務用回転椅子	1	コクヨ	C10-B11SG-BKVZE61	イトーキ	KJ-136DLM-T1S4	ナイキ	NCE511-LBL	・背もたれ形状を個人差に合わせて調整できるランバーサポート機能を搭載していること ・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・張地の色はエコPVCレザーの場合は6色以上から選択が可能であること ・張地のエコPVCレザーは耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有していること	570x550x890	3F 副院長室
106	書類整理庫	2	コクヨ	S-A311F1N	イトーキ	HKS-0912A-WE	ナイキ	STD118S-A4	・A4縦型の書類収納が可能であること	300x400x880	2F 診察室（4）（10）
107	書類整理庫	2	コクヨ	S-A312F1N	イトーキ	HKS-0922A-WE	ナイキ	STD218S-A4	・A4縦型の書類収納が可能であること	590x400x880	2F 透析室スタッフ室 3F 手術スタッフステーション
108	書類整理庫	1	コクヨ	S-A321F1N	イトーキ	HKS-0912D-WE	ナイキ	STD109L-A4	・A4縦型の書類収納が可能であること	300x400x880	2F 診察室（10）

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名	
109	小物入れロッカー	5	サンワサプライ	WZK-*CAI-CABSP68	エーコー	LK320N	ナイキ	PLK0616D-30-WW	・寸法は奥行き（D）が300～340mmであること ・材質はスチール（塗装仕上）であること ・小物収納に適した多層（多段）仕様であること ・「ダイヤル錠」を各扉に標準装備していること	663x340x432	4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）	
110	昇降テーブル	1	パブリック	WZK-*TB2980-MG-DB	イトーキ	PDT-0909-L	セイコー	TTM-0909	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・高さ調整可能であること	900x900x750	6F リハビリ室（2）（作業療法スペース）	
111	昇降テーブル	3	パブリック	WZK-*TB2990-MG-NA	イトーキ	PDT-0909-L	セイコー	TTM-0909	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・高さ調整可能であること	900x900x750	6F 言語療法室（1）（2）（3）	
112	食器棚	2	コクヨ	BK-EK610APAWNN	イトーキ	HAK-609AWN1-W9	ナイキ	OK13-W	・2色以上から選べること ・コンセントに配慮した仕様であること	600x450x1000	1F 内視鏡検査スタッフ室 6F スタッフ休憩室	
113	食器棚	5	コクヨ	BK-EK618APAWNN	イトーキ	HAK-618AWN1-W9	セイコー	OKW-618K-PM2	・2色以上から選べること ・コンセントに配慮した仕様であること	600x450x1800	1F 救急スタッフ室 2F 健診受付事務室、透析室スタッフ室、 薬剤スタッフ室 3F 看護師室	
114	食器棚	1	コクヨ	BK-EK910APAWNN	イトーキ	HAK-909AWN1-W9	ナイキ	CF-0909SKT-WH	・2色以上から選べること ・コンセントに配慮した仕様であること	900x450x1000	3F 医局	
115	食器棚	11	コクヨ	BK-EK918APAWNN	イトーキ	HAK-918AWN1-W9	セイコー	OKW-918K-PM2	・2色以上から選べること ・コンセントに配慮した仕様であること	900x450x1800	2F 外来スタッフ室、中央検査スタッフ室 3F 医局支援室、給湯室、事務室 手術スタッフ室 4F スタッフ休憩室（1）（2） 5F スタッフ休憩室（1）（2） 6F 栄養科事務室	
116	診察台	1	コクヨ	HP-D4VVZ62	イトーキ	PTB-187060DL-S4	ナイキ	MES1870-60-LBL	・張地色は4色以上から選択可能であること	1900x700x600	1F 放射線検査 診察・処置室	
117	診察台用枕	1	コクヨ	HP-DC7VZ62	イトーキ	PTBP-HP-S4*×1PTBP-HPC*×1	ナイキ	NKI-1810-LBL×1NKK-1810×1	・張地色は4色以上から選択可能であること	310x110x75	1F 放射線検査 診察・処置室	
118	折りたたみ椅子	8	コクヨ	CF-8BD	イトーキ	KKA-513DD-Z9T2	ナイキ	E656PM-BL	・背／座色はブラック系であること	405x475x705	3F 情報システム室	
119	折りたたみ椅子	3	コクヨ	CF-A45X22NN	イトーキ	KKA-513DD-Z9Q2	ナイキ	E654BA-GL	・背／座は2色以上から程度選択可能であること	485x485x730	6F 言語療法室（1）（2）（3）	
120	折りたたみ椅子	3	コクヨ	CF-W100PWGLQ4	イトーキ	KKA-513DD-Z9Q2	ナイキ	E659-LBLN	・背／座は2色以上から程度選択可能であること	450x520x750	2F 化学療法室・化学療法スタッフステーション	
121	折り畳みチェア	150	伊藤産業	WZK-*MCK-770P*	KOEKI	FC-570P（別張）	コクヨ	MCK-770P*	・本体の材質は成形合板であること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸用張地、防災、難燃仕様とし張地シンコール オールティマイル-6533であること	475x590x800、SH415	2床室・4床室	
122	脱衣カゴ（1段）	キャスター付	5	村中医療器	WZK-*P-11	ナイキ	TB-73-06	セイコー	KP-X	・カゴは1段でキャスター付きであること	480x360x610	1F X-TV室（1）（2）、骨密度測定室、 乳房撮影室、放射線検査 診察・処置室
123	脱衣カゴ（2段）	キャスター付	82	コクヨ	HP-DK20CWN	ナイキ	TB-73-06	セイコー	KW-D	・カゴは2段でキャスター付きであること	520x325x685	1F（血圧体重測定コーナー）、診察室（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）、 エコー検査室（1）（2）（3）、 運動負荷・肺機能検査室、感染用診察室、 救急処置室（2）、筋電図検査室、授乳室、 小児診察室、中央検査室、脳波検査室、 内視鏡検査室（1）（2） 2F 栄養指導室、化学療法診察室、 化学療法室・化学療法スタッフステーション、 眼圧視力検査室、健診検査室（1）（2）、 検査室、診察室（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）、 診察問診室（1）（2）、待合（1）（2）、 中央処置室、超音波検査室（1）（2）、 透析室、透析診察室、内診室（1）（2） 3F 女性更衣室、男性更衣室、 4F 診察処置室（1）（2）、脱衣室（1）（2）、 特浴室 5F 診察処置観察室、診察処置室、脱衣室、 脱衣室（1）（2）、特浴室（1）（2） 6F 診察室、診察処置観察室、脱衣室、特浴室
124	跳ね上げ診察台	1	オカムラ	LT73GX-PB2	アズワン	54-6586-72	高田ベッド	TB-1039	・本体寸法はW1900mm×D685mm×H550mmであること ・マットは耐アルコール・次亜塩素酸対応のレーザー張りタイプであり、色は4色以上から選定可能であること ・最大積載荷重は150Kg（等分布荷重）であること ・跳ね上げ操作の負荷を軽減する為のダンパー装置を有すること ・跳ね上げた際にマット全体がフラットになり使用しない場合において、引っ掛かりがなく、且つ清掃性がよい形状であること ・脚の材質はスチール焼付塗装であること ・診察台を固定する為の固定装置を有すること	1900x685x550	2F 健診検査室（1）	
125	電子カルテカート	2	アズワン	WZK-*DCT-90C-W	ナカキン	DCT-90C-W	モノタロウ	DCT-90C-W	・中棚3段タイプであること ・天板固定式であること ・φ100mmキャスター付きであること	510x530x930	3F 医局支援室	
126	電子カルテワゴン	9	村中医療器	PR-963	サンワサプライ	RAC-HP14SCW	ナカキン	DCT-90C-W	・本体の材質はスチール（メラミン焼付塗装）であること ・スライドテーブルの材質はメラミン化粧板であること ・φ100mmキャスター付きであること	600x450x1050	1F リカバリー室、救急処置室（2）、小児診察室、 中央検査室 2F スタッフ作業室（1）（2） 化学療法室・化学療法スタッフステーション	
127	電動昇降テーブル	1	コクヨ	DHA-KH1809-SAY11	イトーキ	JZT-1809HB2-AWX	ナイキ	LTM1890H-WS	・天板下側にあるスイッチを操作することで、天板が電動で上下昇降すること ・脚色は2色以上から天板色は3色程度から選択可能であること	1800x900x1260	3F 情報システム室	
128	福祉用チェア	13	酒井医療	WZK-*PD-5002S	コクヨ	HE-DC91A5NLVZNE	イトーキ	PCK-2105DL	・本体の材質は木材であること ・張地は抗菌・耐薬品・防汚加工しようしてあること	530x510x790、SH440	6F リハビリ室（2）、診察室	
129	平机	1	コクヨ	SD-BSN107LF11	イトーキ	CZR-107HAS-9W9	ナイキ	XED107F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1000x700x700	3F ME室	
130	平机	1	コクヨ	SD-BSN117LF11	イトーキ	CZR-117HAS-9W9	ナイキ	XED117F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1100x700x700	2F 調剤室	
131	平机	16	コクヨ	SD-BSN127LF11	イトーキ	CZR-127HAS-9W9	ナイキ	XED127F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1200x700x700	1F エコー検査室（1）（2）（3）、 救急処置室（1）、操作ホール 2F 健診検査室（2）、超音波検査室（1）（2） 3F ME室、医局 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）	

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
132	平机	6	コクヨ	SD-BSN147LF11	イトーキ	CZR-147HAS-9W9	ナイキ	XED147F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1400x700x700	1F 操作ホール、リカバリー室、 内視鏡検査室（1）（2） 3F カンファレンスルーム
133	平机	3	コクヨ	SD-BSN167LF11	イトーキ	CZR-167HAS-9W9	ナイキ	XED167F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1600x700x700	1F MRI操作室 3F 医局
134	平机	1	コクヨ	SD-BSN187LF11	イトーキ	CZR-187HAS-9W9	ナイキ	XED187F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1800x700x700	3F 医局
135	平机	7	コクヨ	SD-BSN77LF11	イトーキ	CZR-077HAS-9W9	ナイキ	XED077F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	700x700x700	1F 呼吸機能検査室、操作ホール 2F 眼科暗室検査室、中央検査室
136	平机	1	コクヨ	SD-ISN127CLSPA Winn	イトーキ	CZR-127HAC-9W9	ナイキ	XEHH127F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること	1200x700x720	2F 調剤室
137	平机	1	コクヨ	SD-ISN156CLSPA Winn	イトーキ	CZR-156HAC-9W9	ナイキ	XEHH166F-WH（別製：W1500）	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること	1500x600x720	2F 化学療法室・化学療法スタッフステーション
138	平机	8	コクヨ	SD-ISN187CLSPA Winn	イトーキ	CZR-187HAC-9W9	ナイキ	XEHH187F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること	1800x700x720	3F 医療安全管理室・感染管理室 6F リハビリスタッフ室
139	平机	4	コクヨ	SD-ISN87CLSPA Winn	イトーキ	CZR-087HAC-9W9	ナイキ	XEHH087F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること	800x700x720	1F 放射線検査スタッフ室
140	平机（ハイタイプ）	5	コクヨ	SD-WFA126H9SAA MA Winn	イトーキ	CLR-126GLH-W9W9×1CLR-100EM-W9×1	セイコー	LDP-HT1340WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること	1200x600x900	1F 中央処置室 2F 外来準備コーナー、調剤室
141	壁掛けホワイトボード	28	コクヨ	BB-H934W	イトーキ	BBW-1209WN1-W9	セイコー	UW-1290-K	・板面が無地のホワイトボードであること ・吊り下げ金具付きであること	1205x88x905	1F 診察室（1）（2）（3）（4）（5）（6） （7）、救急処置室（2）、小児診察室、 内視鏡検査待合 2F 外来スタッフ室、診察室（1）（2）（3）（4） （5）（6）（7）（8）（9）（10）（12） 3F 医局支援室、看護師室 4F スタッフステーション（1） 5F スタッフステーション（1） 6F スタッフステーション（1）
142	壁掛けホワイトボード	1	コクヨ	BB-H934W-MS35	イトーキ	BBW-1209WN1-W9（1か月郵付）	セイコー	UW-1290-K（1か月郵付）	・板面が無地のホワイトボードであること ・吊り下げ金具付きであること ・1か月郵であること	1205x88x905	1F 操作ホール
143	片袖机	3	コクヨ	SD-BSN117LV3F11N3	イトーキ	CZR-1170EC-9W9	ナイキ	XEHH117G-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・連結の場合横配線が可能であること ・上段引き出しは深型（有効H78mm程度）でノート型PCが収納可能なこと ・中・下段引き出しにはA4ファイルボックスを合計11個収納可能なこと ・下段の引き出しは奥の書類が取り出しやすいようロングストロークであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H46mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1100x700x700	2F D'室 3F 看護師室
144	片袖机	12	コクヨ	SD-BSN127LV3F11N3	イトーキ	CZR-1270EC-9W9	ナイキ	XEHH127G-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・連結の場合横配線が可能であること ・上段引き出しは深型（有効H78mm程度）でノート型PCが収納可能なこと ・中・下段引き出しにはA4ファイルボックスを合計11個収納可能なこと ・下段の引き出しは奥の書類が取り出しやすいようロングストロークであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H46mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1200x700x700	2F 外来看護師長執務室、眼圧視力検査室、 眼科明室検査室、中央検査スタッフ室、 透析器材室 3F 手術スタッフステーション 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）
145	片袖机	1	コクヨ	SD-BSN167LV3F11N3	イトーキ	CZR-1670EC-9W9	ナイキ	XEHH167G-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・連結の場合横配線が可能であること ・上段引き出しは深型（有効H78mm程度）でノート型PCが収納可能なこと ・中・下段引き出しにはA4ファイルボックスを合計11個収納可能なこと ・下段の引き出しは奥の書類が取り出しやすいようロングストロークであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1600x700x700	1F 放射線検査 診察・処置室
146	片袖机	4	コクヨ	SD-ISN107LCASPAWN3	イトーキ	CZR-1070EC-9W9	ナイキ	XEHH107G-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・引き出しは片側に3段ずつあること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1000x700x720	3F 医局支援室
147	片袖机	19	コクヨ	SD-ISN117LCASPAWN3	イトーキ	CZR-1070EC-9W9	ナイキ	XEHH107G-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・引き出しは片側に3段ずつあること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1100x700x720	1F 事務室 6F 栄養科事務室

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
148	片袖机	36	コクヨ	SD-ISN127LCASPAWN3	イトーキ	CZR-1270EC-9W9	ナイキ	XEHH127G-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・連結の場合横配線が可能であること ・上段引き出しは深型（有効H78mm程度）でノート型PCが収納可能なこと ・中・下段引き出しにはA4ファイルボックスを合計11個収納可能なこと ・下段の引き出しは奥の書類を取り出しやすいようロングストロークであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H48mm程度）であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること	1200x700x720	2F 健診受付事務室、中央検査室、 透析スタッフステーション（2） 3F 医局 6F リハビリスタッフ室
149	用紙収納棚	1	西尾家具	WZK-*CRR-W15C_M	コクヨ	SSS-MUP123PAW	ナイキ	CW-0911BLC-W	・オープン仕様であること	1200x450x1000	3F 事務室
150	両袖机	3	コクヨ	SD-BSN147DV3F11N3	ナイキ	XED147BC-WH	ナイキ	XED147BC-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・引き出しは両側に3段ずつあること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1400x700x700	3F 看護師室、事務室、事務部長室
151	両袖机	2	コクヨ	SD-BSN167DV3F11N3	イトーキ	CZR-167BAS-9W9	ナイキ	XED167BC-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・引き出しは両側に3段ずつあること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1600x700x700	1F 読影室
152	両袖机	4	コクヨ	SD-ISN1475CABSMP2N3	イトーキ	CZR-147BDC-9W9	ナイキ	XEHH147KH-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・引き出しは両側に3段ずつあること	1400x750x720	3F 副院長室
153	両面ホワイトボード	2	コクヨ	BB-R934WW	イトーキ	BBX-1209WW1-W9	セイコー	UWW-1290-R	・両面が、無地のホワイトボードであること ・板面の回転をロックするロック機構付であること ・回転する時はレバーでワンタッチ解除が可能であること	1315x628x1800	3F 小会議室（1）（2） 6F 多目的カンファレンス室
154	脇机	6	コクヨ	SD-ISN47ECASPAWNN	イトーキ	CZR-047LLC-9W9	ナイキ	XEHH047G-WH	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・シリンダー錠（内筒交換対応・施錠表示機能付き・オールロック機構）であること ・引き出しは3段であること	400x700x720	3F 事務室 6F 言語療法室（1）（2）（3）
155	脇机	9	コクヨ	SD-SR9E3N3	イトーキ	CZN-047BB-WE	ナイキ	SDN901NA-AWH	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・シリンダー錠（内筒交換対応・施錠表示機能付き・オールロック機構）であること ・引き出しは3段であること ・色仕様はグレー調であること	405x730x740	3F 事務室
156	収納庫 3枚引き違い戸	1									2F 抗がん剤調製室
内訳	収納庫 天板	1	コクヨ	BWUT-W8PAWNN	イトーキ	HFMA-028TTN-W9	ナイキ	CW-800TPU-H	・本体の材質は表面材がメラミン化粧板、エッジが樹脂押出材（ABS）、芯材がパーティクルボードであること ・5色以上から選択可能なこと ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	800x450x20	2F 抗がん剤調製室
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	1	コクヨ	BWU-HD358SAWN	イトーキ	H1-M1080RSS1-W9	ナイキ	CW-0811H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能なこと ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	800x450x1050	2F 抗がん剤調製室
内訳	収納庫 ベース	1	コクヨ	BWUB-W8SAW	イトーキ	H1A-M0680BW-W9	ナイキ	CW-800WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	800x438x50	2F 抗がん剤調製室
157	収納庫 3枚引き違い戸	44									1F 事務室、操作ホール、 ABI・心電図検査室、脳波検査室、 脳波・筋電図検査操作室、 運動負荷・肺機能検査室 2F 栄養指導室、内診室（2）、健診受付事務室、 透析スタッフステーション（2） 3F 事務室、医局支援室、医局 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）、 リハビリ室（2）、言語療法室（1）（2）、 栄養課事務室
内訳	収納庫 天板	44	コクヨ	BWUT-W9PAWNN	イトーキ	HTMA-029TTN-W9	ナイキ	CW-900TPU-H	・本体の材質は表面材がメラミン化粧板、エッジが樹脂押出材（ABS）、芯材がパーティクルボードであること ・5色以上から選択可能なこと ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x20	1F 事務室、操作ホール、 ABI・心電図検査室、脳波検査室、 脳波・筋電図検査操作室、 運動負荷・肺機能検査室 2F 栄養指導室、内診室（2）、健診受付事務室、 透析スタッフステーション（2） 3F 事務室、医局支援室、医局 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）、 リハビリ室（2）、言語療法室（1）（2）、 栄養課事務室
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	44	コクヨ	BWU-HD359SAWN	イトーキ	H1-M1090RSS1-W9	ナイキ	CW-0911H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能なこと ・上段や下段の収納物が取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 事務室、操作ホール、 ABI・心電図検査室、脳波検査室、 脳波・筋電図検査操作室、 運動負荷・肺機能検査室 2F 栄養指導室、内診室（2）、健診受付事務室、 透析スタッフステーション（2） 3F 事務室、医局支援室、医局 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）、 リハビリ室（2）、言語療法室（1）（2）、 栄養課事務室
内訳	収納庫 ベース	44	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	1F 事務室、操作ホール、 ABI・心電図検査室、脳波検査室、 脳波・筋電図検査操作室、 運動負荷・肺機能検査室 2F 栄養指導室、内診室（2）、健診受付事務室、 透析スタッフステーション（2） 3F 事務室、医局支援室、医局 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）、 リハビリ室（2）、言語療法室（1）（2）、 栄養課事務室
158	収納庫 3枚引違い	1									3F 看護師室
内訳	収納庫 天板	3	オカムラ	4B11WZ MK11	コクヨ	BWUT-MH91PAWNN			・外形寸法は900W600D20H以下であること ・収納本体に設置できること ・3色以上から選択可能なこと	900x600x20	3F 看護師室

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
内訳	収納庫 エンドパネル	2	オカムラ	4B167Y ZA75	コクヨ	BWUA-CH5SAW			・収納本体、配線天板とセットで設置できること ・材質はスチール製であること	15x150x1100	3F 看護師室
内訳	収納庫 3枚引違い書庫	3	オカムラ	4B34ZL ZA75	コクヨ	BWU-HD359SAWN			・外形寸法は900W450D1050H以下であること ・錠、ラッチを有すること ・棚板の最大積載荷重は等分布質量で50kg以上であること	900x450x1050	3F 看護師室
内訳	収納庫 ベース	3	オカムラ	4B9CWZ ZA75	コクヨ	BWUB-W9SAW			・外形寸法は900W450D50H以下であること ・収納本体へ設置できること ・材質はスチール製であること	900x450x50	3F 看護師室
159	収納庫 トレーユニット（A4浅・深型コンビ）	3									1F 事務室 2F 外来スタッフ室 3F 事務室
内訳	収納庫 天板	3	コクヨ	BWUT-W9PAWNN	イトーキ	HTMA-029TTN-W9	ナイキ	CW-900TPU-H	・本体の材質は表面材がメラミン化粧板、エッジが樹脂押出材（ABS）、芯材がパーティクルボードであること ・5色以上から選択可能なこと ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x20	1F 事務室 2F 外来スタッフ室 3F 事務室
内訳	収納庫 トレーユニット（A4浅・深型コンビ）	3	コクヨ	BWU-PA359SAWN	イトーキ	H1-M1090KAF-W9	ナイキ	CW-0911ALC-W	・トレーは樹脂成形品であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 事務室 2F 外来スタッフ室 3F 事務室
内訳	収納庫 ベース	3	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	1F 事務室 2F 外来スタッフ室 3F 事務室
160	収納庫 トレーユニット（A4深型）	7									2F 栄養指導室 3F 事務室 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）
内訳	収納庫 天板	7	コクヨ	BWUT-W9PAWNN	イトーキ	HTMA-029TTN-W9	ナイキ	CW-900TPU-H	・本体の材質は表面材がメラミン化粧板、エッジが樹脂押出材（ABS）、芯材がパーティクルボードであること ・5色以上から選択可能なこと ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x20	2F 栄養指導室 3F 事務室 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）
内訳	収納庫 トレーユニット（A4深型）	7	コクヨ	BWU-PA259SAWN	イトーキ	H1-M1090KAH-W9	ナイキ	CW-0911ALL-W	・トレーは樹脂成形品であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	2F 栄養指導室 3F 事務室 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）
内訳	収納庫 ベース	7	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	2F 栄養指導室 3F 事務室 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）
161	収納庫 オープンタイプ	2									1F 救急処置室（2） 2F 健診受付事務室
内訳	収納庫 天板	2	コクヨ	BWUT-W5PAWNN	イトーキ	HTMA-024TTN-W9	ナイキ	CW-450TPU-H	・本体の材質は表面材がメラミン化粧板、エッジが樹脂押出材（ABS）、芯材がパーティクルボードであること ・5色以上から選択可能なこと ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	450x450x20	1F 救急処置室（2） 2F 健診受付事務室
内訳	収納庫 オープンタイプ	2	コクヨ	BWU-K55SAW	イトーキ	H1-M1045LS-W9	ナイキ	CW-0411N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	450x450x1050	1F 救急処置室（2） 2F 健診受付事務室
内訳	収納庫 ベース	2	コクヨ	BWUB-W5SAW	イトーキ	H1A-M0645BW-W9	ナイキ	CW-450WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	450x438x50	1F 救急処置室（2） 2F 健診受付事務室
162	収納庫 オープンタイプ	22									3F 医局
内訳	収納庫 天板	22	コクヨ	BWUT-W5PAWNN	イトーキ	H1A-S0245TT-W9	ナイキ	CW-450TPU-H（別製：D400）	・本体の材質は表面材がメラミン化粧板、エッジが樹脂押出材（ABS）、芯材がパーティクルボードであること ・5色以上から選択可能なこと ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	450x400x20	3F 医局
内訳	収納庫 オープンタイプ	22	コクヨ	BWU-K65SSAW	イトーキ	H1-S1245LS-W9	ナイキ	CW-0411N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）4段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	450x400x1185	3F 医局
内訳	収納庫 ベース	22	コクヨ	BWUB-W5SSAW	イトーキ	H1A-S0645BW-W9	ナイキ	CW-450WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	450x388x50	3F 医局
163	収納庫 オープンタイプ	9									2F 診察室（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）、指導室（1）（2）
内訳	収納庫 オープンタイプ	9	コクヨ	BWU-K75SAW	イトーキ	H1-M1845LS-W9	ナイキ	CW-0421N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4横（ファイルBOX）5段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	450x450x1752	2F 診察室（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）、指導室（1）（2）
内訳	収納庫 ベース	9	コクヨ	BWUB-W5SAW	イトーキ	H1A-M0645BW-W9	ナイキ	CW-450WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	450x438x50	2F 診察室（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）、指導室（1）（2）
164	収納庫 オープンタイプ	12									3F 医局 6F 廊下（7）、器材コーナー、義肢装具室
内訳	収納庫 天板	12	コクヨ	BWUT-W9PAWNN	イトーキ	HTMA-029TTN-W9	ナイキ	CW-900TPU-H	・本体の材質は表面材がメラミン化粧板、エッジが樹脂押出材（ABS）、芯材がパーティクルボードであること ・5色以上から選択可能なこと ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x20	3F 医局 6F 廊下（7）、器材コーナー、義肢装具室
内訳	収納庫 オープンタイプ	12	コクヨ	BWU-K59SAW	イトーキ	H1-M1090LS-W9	ナイキ	CW-0911N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	3F 医局 6F 廊下（7）、器材コーナー、義肢装具室
内訳	収納庫 ベース	12	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	3F 医局 6F 廊下（7）、器材コーナー、義肢装具室
165	収納庫 オープンタイプ	1									3F 印刷室
内訳	収納庫 天板	1	コクヨ	BWUT-W9DPAWN	イトーキ	HTDA-29TN-W9	ナイキ	CWL-900TPU-H	・本体の材質は表面材がメラミン化粧板、エッジが樹脂押出材（ABS）、芯材がパーティクルボードであること ・5色以上から選択可能なこと ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x500x20	3F 印刷室
内訳	収納庫 オープンタイプ	1	コクヨ	BWU-K59DSAW	イトーキ	H1-D1090LS-W9	ナイキ	CWL-0911N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x500x1050	3F 印刷室
内訳	収納庫 ベース	1	コクヨ	BWUB-W9DSAW	イトーキ	H1A-D0690BW-W9	ナイキ	CWL-900B-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x488x50	3F 印刷室

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
166	収納庫 オープンタイプ	2									2F 健診更衣室（1）（2）
内訳	収納庫 オープンタイプ	2	コクヨ	BWU-K79SAW	イトーキ	H1-M1890LS-W9	ナイキ	CW-0918-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）5段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1752	2F 健診更衣室（1）（2）
内訳	収納庫 ベース	2	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	2F 健診更衣室（1）（2）
内訳	壁固定金具	2	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	2F 健診更衣室（1）（2）
167	収納庫 オープンタイプ	4									2F 健診事務室 3F 女性更衣室、男性更衣室 6F 義肢装具室
内訳	収納庫 オープンタイプ	4	コクヨ	BWU-K89SAW	イトーキ	H1-M2190LS-W9	ナイキ	CW-0921N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）6段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x2100	2F 健診事務室 3F 女性更衣室、男性更衣室 6F 義肢装具室
内訳	収納庫 ベース	4	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	2F 健診事務室 3F 女性更衣室、男性更衣室 6F 義肢装具室
内訳	壁固定金具	4	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	2F 健診事務室 3F 女性更衣室、男性更衣室 6F 義肢装具室
168	収納庫 両開き扉	1									1F 操作ホール
内訳	収納庫 両開き扉	1	コクヨ	BWU-S89SAWN	イトーキ	H1-M2190HSS-W9	ナイキ	CW-0921K-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・本体は、A4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x2100	1F 操作ホール
内訳	収納庫 ベース	1	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	1F 操作ホール
内訳	壁固定金具	1	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 操作ホール
169	収納庫 両開き扉	2									1F 操作ホール
内訳	収納庫 天板	2	コクヨ	BWUT-W9PAWNN	イトーキ	HTMA-029TTN-W9	ナイキ	CW-900TPU-H	・本体の材質は表面材がメラミン化粧板、エッジが樹脂押出材（ABS）、芯材がパーティクルボードであること ・5色以上から選択可能なこと ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x20	1F 操作ホール
内訳	収納庫 両開き扉	2	コクヨ	BWU-SD59SAWN	イトーキ	H1-M1090HSS-W9	ナイキ	CW-0911K-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・本体は、A4縦（ファイル）が3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 操作ホール
内訳	収納庫 ベース	2	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	1F 操作ホール
170	収納庫 両開き扉	2									2F 内診室（1）（2）
内訳	収納庫 天板	2	オカムラ	L8P3KP MG18	コクヨ	BWUT-W8PAWNN	イトーキ	HFMA-028TTN-W9	・本体の材質は表面材がメラミン化粧板、エッジが樹脂押出材（ABS）、芯材がパーティクルボードであること ・2色以上から選択可能なこと	700x450x20	2F 内診室（1）（2）
内訳	収納庫 両開き扉	2	オカムラ	L8S2AC ZA75	コクヨ	BWU-SD48SAWN	イトーキ	H2-M0980HSS-W9	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・サイズはW700×D450×H880mmであること ・可動棚板が2枚付属していること	700x450x880	2F 内診室（1）（2）
171	収納庫 ラテラル3段	1									2F 透析スタッフステーション（2）
内訳	収納庫 天板	1	コクヨ	BWUT-W5PAWNN	イトーキ	HTMA-024TTN-W9	ナイキ	CW-450TPU-H	・本体の材質は表面材がメラミン化粧板、エッジが樹脂押出材（ABS）、芯材がパーティクルボードであること ・5色以上から選択可能なこと ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	450x450x20	2F 透析スタッフステーション（2）
内訳	収納庫 ラテラル3段	1	コクヨ	BWU-L3A55SAW	イトーキ	H1-M1045AAS-W9	ナイキ	CW-0911S-3-WW（別製：W450）	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	450x450x1050	2F 透析スタッフステーション（2）
内訳	収納庫 ベース	1	コクヨ	BWUB-W5SAW	イトーキ	H1A-M0645BW-W9	ナイキ	CW-450WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	450x438x50	2F 透析スタッフステーション（2）
172	収納庫 3枚引違い+3枚引違い+スライドボード	4									1F 事務室 3F 手術スタッフステーション 4F スタッフステーション（2） 5F スタッフステーション（2）
内訳	収納庫 オープンタイプ	8	コクヨ	BWU-K59SAW	イトーキ	H1-M1090LS-W9	ナイキ	CW-0911N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 事務室 3F 手術スタッフステーション 4F スタッフステーション（2） 5F スタッフステーション（2）
内訳	スライドボード	4	コクヨ	BB-UL259WN	イトーキ	HTMA-1810WS1	ナイキ	BBW-SG-A×258WP45-W×15821WF-A×15811WB-A×1	・板面はホーロー、ホワイト色であること ・収納庫の前面にホワイトボードを取り付けることにより無駄なスペースを活用し収納効率のアップを図れること ・板面が無地のホワイトボードであること	1800x190x1045	1F 事務室 3F 手術スタッフステーション 4F スタッフステーション（2） 5F スタッフステーション（2）
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	8	コクヨ	BWU-HD359SAWN	イトーキ	H1-M1090RSS1-W9	ナイキ	CW-0911H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 事務室 3F 手術スタッフステーション 4F スタッフステーション（2） 5F スタッフステーション（2）
内訳	収納庫 ベース	8	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	1F 事務室 3F 手術スタッフステーション 4F スタッフステーション（2） 5F スタッフステーション（2）
内訳	壁固定金具	8	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 事務室 3F 手術スタッフステーション 4F スタッフステーション（2） 5F スタッフステーション（2）
173	収納庫 金庫+3枚引違い+スライドボード	1									1F 事務室
内訳	収納庫 オープンタイプ	2	コクヨ	BWU-K59SAW	イトーキ	H1-M1090LS-W9	ナイキ	CW-0911N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 事務室

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
内訳	スライドボード	1	コクヨ	BB-UL259WN	イトーキ	HTMA-1810WS1	ナイキ	BBW-RS-A×258WP45-W×158Z1WF-A×15811WB-A×1	・板面はホーロー、ホワイト色であること ・収納庫の前面にホワイトボードを取り付けることにより無駄なスペースを活用し収納効率のアップを図れること ・板面が無地のホワイトボードであること	1800x190x1045	1F 事務室
内訳	収納庫 組込型耐火庫	1	コクヨ	BWU-SF59SAWNN	イトーキ	GEM-21AMN2-W9	ナイキ	CW-0911SD×1CW-0911K-WW×1	・錠とラッチが付いていること ・1時間耐火性能がある耐火庫が組み込まれていること ・収納庫は同一メーカーとすること	900x450x1050	1F 事務室
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	1	コクヨ	BWU-HD359SAWN	イトーキ	H1-M1090RSS1-W9	ナイキ	CW-0911H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 事務室
内訳	収納庫 ベース	2	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	1F 事務室
内訳	壁固定金具	2	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 事務室
174	収納庫 2枚引違い+トレーユニット	1									1F 放射線検査受付
内訳	収納庫 2枚引き違い戸	1	コクヨ	BWU-HU249SAWNN	イトーキ	H1-M0990GVS-W9	ナイキ	CW-0909H-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4横（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x915	1F 放射線検査受付
内訳	収納庫 トレーユニット（A4浅・深型コンビ）	1	コクヨ	BWU-PA369SAWN	イトーキ	H1-M1290KAF-W9	ナイキ	CW-0911ALC-W	・トレーは樹脂成形品であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1185	1F 放射線検査受付
内訳	収納庫 ベース	1	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	1F 放射線検査受付
内訳	壁固定金具	1	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 放射線検査受付
175	収納庫 3枚ガラス引違い+トレーユニット	1									1F 事務室
内訳	収納庫 3枚ガラス引き違い戸	1	コクヨ	BWU-HGU359SAWNN	イトーキ	H1-M1090RVG1-W9	ナイキ	CW-0911HG3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・ガラスは、安全性を考慮し飛散防止フィルム貼りや強化ガラスであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 事務室
内訳	収納庫 トレーユニット（A4浅・深型コンビ）	1	コクヨ	BWU-PA359SAWN	イトーキ	H1-M1090KAF-W9	ナイキ	CW-0911ALC-W	・トレーは樹脂成形品であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 事務室
内訳	収納庫 ベース	1	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	1F 事務室
内訳	壁固定金具	1	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 事務室
176	収納庫 オープン+3枚引違い	1									1F 医事課書庫
内訳	収納庫 オープンタイプ	1	コクヨ	BWU-K59SSAW	イトーキ	H1-S1090LS-W9	ナイキ	CWS-0911N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x400x1050	1F 医事課書庫
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	1	コクヨ	BWU-HU359SSAWN	イトーキ	H1-S1090RVS1-W9	ナイキ	CWS-0911H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x400x1050	1F 医事課書庫
内訳	収納庫 ベース	1	コクヨ	BWUB-W9SSAW	イトーキ	H1A-S0690BW-W9	ナイキ	CWS-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x388x50	1F 医事課書庫
内訳	壁固定金具	1	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 医事課書庫
177	収納庫 オープン+3枚引違い	7									2F 健診事務室 4F スタッフステーション（1） 5F スタッフステーション（1） 6F スタッフステーション（1）
内訳	収納庫 オープンタイプ	7	コクヨ	BWU-K59SAW	イトーキ	H1-M1090LS-W9	ナイキ	CW-0911N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	2F 健診事務室 4F スタッフステーション（1） 5F スタッフステーション（1） 6F スタッフステーション（1）
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	7	コクヨ	BWU-HD359SAWN	イトーキ	H1-M1090RSS1-W9	ナイキ	CW-0911H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	2F 健診事務室 4F スタッフステーション（1） 5F スタッフステーション（1） 6F スタッフステーション（1）
内訳	収納庫 ベース	7	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	2F 健診事務室 4F スタッフステーション（1） 5F スタッフステーション（1） 6F スタッフステーション（1）
内訳	壁固定金具	7	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	2F 健診事務室 4F スタッフステーション（1） 5F スタッフステーション（1） 6F スタッフステーション（1）
178	収納庫 オープン+3枚引違い	4									1F 医事課書庫
内訳	収納庫 オープンタイプ	4	コクヨ	BWU-K49SSAW	イトーキ	H1-S0990LS-W9	ナイキ	CWS-0909N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4横（ファイルBOX）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x400x915	1F 医事課書庫
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	4	コクヨ	BWU-HU349SSAWN	イトーキ	H1-S0990RSS1-W9	ナイキ	CWS-0911H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4横（ファイルBOX）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x400x915	1F 医事課書庫
内訳	収納庫 ベース	4	コクヨ	BWUB-W9SSAW	イトーキ	H1A-S0690BW-W9	ナイキ	CWS-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x388x50	1F 医事課書庫
内訳	壁固定金具	4	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 医事課書庫
179	収納庫 オープン+オープン	2									1F 診療情報書庫

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
内訳	収納庫 オープンタイプ	2	コクヨ	BWU-K58SSAW	イトーキ	H1-S1080LS-W9	ナイキ	CWS-0811NW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	800x400x1050	1F 診療情報書庫
内訳	収納庫 オープンタイプ	2	コクヨ	BWU-K58SSAW	イトーキ	H1-S1080LS-W9	ナイキ	CWS-0811NW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	800x400x1050	1F 診療情報書庫
内訳	収納庫 ベース	2	コクヨ	BWUB-W8SSAW	イトーキ	H1A-S0680BW-W9	ナイキ	CWS-800WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	800x388x50	1F 診療情報書庫
内訳	壁固定金具	2	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 診療情報書庫
180	収納庫 オープン+オープン	3									1F 診療情報書庫
内訳	収納庫 オープンタイプ	3	コクヨ	BWU-K48SSAW	イトーキ	H1-S0980LS-W9	ナイキ	CWS-0809N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4横（ファイルBOX）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	800x400x915	1F 診療情報書庫
内訳	収納庫 オープンタイプ	3	コクヨ	BWU-K48SSAW	イトーキ	H1-S0980LS-W9	ナイキ	CWS-0809N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4横（ファイルBOX）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	800x400x915	1F 診療情報書庫
内訳	収納庫 ベース	3	コクヨ	BWUB-W8SSAW	イトーキ	H1A-S0680BW-W9	ナイキ	CWS-800WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	800x388x50	1F 診療情報書庫
内訳	壁固定金具	3	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 診療情報書庫
181	収納庫 オープン+オープン	4									3F 医局、手術スタッフステーション
内訳	収納庫 オープンタイプ	4	コクヨ	BWU-K59SAW	イトーキ	H1-M1090LS-W9	ナイキ	CW-0911N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	3F 医局、手術スタッフステーション
内訳	収納庫 オープンタイプ	4	コクヨ	BWU-K59SAW	イトーキ	H1-M1090LS-W9	ナイキ	CW-0911N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	3F 医局、手術スタッフステーション
内訳	収納庫 ベース	4	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	3F 医局、手術スタッフステーション
内訳	壁固定金具	4	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	3F 医局、手術スタッフステーション
182	収納庫 ガラス両開き+3枚引違い	9									1F 診察室前廊下、中央処置室 2F スタッフ作業室（1）（2）
内訳	収納庫 ガラス両開き	9	コクヨ	BWU-SGU59SAWN	イトーキ	H1-M1090HVG-W9	ナイキ	CW-0911KG-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・ガラスは、安全性を考慮し飛散防止フィルム貼りや強化ガラスであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 診察室前廊下、中央処置室 2F スタッフ作業室（1）（2）
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	9	コクヨ	BWU-HD359SAWN	イトーキ	H1-M1090RSS1-W9	ナイキ	CW-0911H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 診察室前廊下、中央処置室 2F スタッフ作業室（1）（2）
内訳	収納庫 ベース	9	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	1F 診察室前廊下、中央処置室 2F スタッフ作業室（1）（2）
内訳	壁固定金具	9	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 診察室前廊下、中央処置室 2F スタッフ作業室（1）（2）
183	収納庫 3枚引違い+3枚引違い	1									6F 言語療法室（3）
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	1	コクヨ	BWU-HD349SAWN	イトーキ	H1-M0990RSS1-W9	ナイキ	CW-0909H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x915	6F 言語療法室（3）
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	1	コクヨ	BWU-HD349SAWN	イトーキ	H1-M0990RSS1-W9	ナイキ	CW-0909H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x915	6F 言語療法室（3）
内訳	収納庫 ベース	1	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	6F 言語療法室（3）
内訳	壁固定金具	1	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	6F 言語療法室（3）
184	収納庫 3枚引違い+3枚引違い	20									1F 外来受付事務室 2F 臨床心理士室、外来看護部長執務室 3F 事務部長室、事務室、情報システム室 手術スタッフステーション 6F リハビリスタッフ室
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	20	コクヨ	BWU-HU359SAWN	イトーキ	H1-M1090RVS1-W9	ナイキ	CW-0911H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 外来受付事務室 2F 臨床心理士室、外来看護部長執務室 3F 事務部長室、事務室、情報システム室 手術スタッフステーション 6F リハビリスタッフ室
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	20	コクヨ	BWU-HD359SAWN	イトーキ	H1-M1090RSS1-W9	ナイキ	CW-0911H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 外来受付事務室 2F 臨床心理士室、外来看護部長執務室 3F 事務部長室、事務室、情報システム室 手術スタッフステーション 6F リハビリスタッフ室
内訳	収納庫 ベース	20	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	1F 外来受付事務室 2F 臨床心理士室、外来看護部長執務室 3F 事務部長室、事務室、情報システム室 手術スタッフステーション 6F リハビリスタッフ室
内訳	壁固定金具	20	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 外来受付事務室 2F 臨床心理士室、外来看護部長執務室 3F 事務部長室、事務室、情報システム室 手術スタッフステーション 6F リハビリスタッフ室
185	収納庫 オープン+ラテラル2列3段	1									1F 放射線検査受付

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
内訳	収納庫 オープンタイプ	1	コクヨ	BWU-K49SAW	イトーキ	H1-M0990LS-W9	ナイキ	CW-0909N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x915	1F 放射線検査受付
内訳	収納庫 ラテラル2列3段	1	コクヨ	BWU-LR3A269SAWN	イトーキ	H1-M1090AKS-W9	309,800	2列3段のラテラル型縦ロック兼しラテラル3段の縦列ロック	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1185	1F 放射線検査受付
内訳	収納庫 ベース	1	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	1F 放射線検査受付
内訳	壁固定金具	1	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 放射線検査受付
186	収納庫 オープン+ラテラル3段	2									1F 読影室、内視鏡洗浄室
内訳	収納庫 オープンタイプ	2	コクヨ	BWU-K59SAW	イトーキ	H1-M1090LS-W9	ナイキ	CW-0911N-W	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 読影室、内視鏡洗浄室
内訳	収納庫 ラテラル3段	2	コクヨ	BWU-L3A59SAWNN	イトーキ	H1-M1090AAS-W9	ナイキ	CW-0911S-3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	1F 読影室、内視鏡洗浄室
内訳	収納庫 ベース	2	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	1F 読影室、内視鏡洗浄室
内訳	壁固定金具	2	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	1F 読影室、内視鏡洗浄室
187	収納庫 3枚ガラス引違い+3枚引違い	18									2F 診察室（12）、D室、透折診察室、透折スタッフステーション（1）、中央検査室、健診受付事務室 3F 医療安全管理室・感染管理室、看護師室、多目的・実習生控室 4F 診察処置室（1）（2） 5F 診察処置室、診察処置観察室 6F 診察処置観察室
内訳	収納庫 3枚ガラス引き違い戸	18	コクヨ	BWU-HGU359SAWNN	イトーキ	H1-M1090RVG1-W9	ナイキ	CW-0911HG3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・ガラスは、安全性を考慮し飛散防止フィルム貼りや強化ガラスであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	2F 診察室（12）、D室、透折診察室、透折スタッフステーション（1）、中央検査室、健診受付事務室 3F 医療安全管理室・感染管理室、看護師室、多目的・実習生控室 4F 診察処置室（1）（2） 5F 診察処置室、診察処置観察室 6F 診察処置観察室
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	18	コクヨ	BWU-HD359SAWN	イトーキ	H1-M1090RSS1-W9	ナイキ	CW-0911H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	2F 診察室（12）、D室、透折診察室、透折スタッフステーション（1）、中央検査室、健診受付事務室 3F 医療安全管理室・感染管理室、看護師室、多目的・実習生控室 4F 診察処置室（1）（2） 5F 診察処置室、診察処置観察室 6F 診察処置観察室
内訳	収納庫 ベース	18	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	2F 診察室（12）、D室、透折診察室、透折スタッフステーション（1）、中央検査室、健診受付事務室 3F 医療安全管理室・感染管理室、看護師室、多目的・実習生控室 4F 診察処置室（1）（2） 5F 診察処置室、診察処置観察室 6F 診察処置観察室
内訳	壁固定金具	18	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	2F 診察室（12）、D室、透折診察室、透折スタッフステーション（1）、中央検査室、健診受付事務室 3F 医療安全管理室・感染管理室、看護師室、多目的・実習生控室 4F 診察処置室（1）（2） 5F 診察処置室、診察処置観察室 6F 診察処置観察室
188	収納庫 3枚ガラス引違い+3枚引違い	7									2F 眼科暗室検査室 3F 情報閲覧室、看護師室、組立・既滅菌室、MC室
内訳	収納庫 3枚ガラス引き違い戸	7	コクヨ	BWU-HGU349SAWNN	イトーキ	H1-M0990RVG1-W9	ナイキ	CW-0909HG-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・ガラスは、安全性を考慮し飛散防止フィルム貼りや強化ガラスであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x915	2F 眼科暗室検査室 3F 情報閲覧室、看護師室、組立・既滅菌室、MC室
内訳	収納庫 3枚引き違い戸	7	コクヨ	BWU-HD349SAWN	イトーキ	H1-M0990RSS1-W9	ナイキ	CW-0909H3-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイルBOX）3段収納可能であること ・上段や下段の収納物を取り出し易いように、引き戸レールが天板や底板に対してフラットに近いこと ・2枚引き戸と3枚引き戸の本体は共通で、戸の変更が可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x915	2F 眼科暗室検査室 3F 情報閲覧室、看護師室、組立・既滅菌室、MC室
内訳	収納庫 ベース	7	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	2F 眼科暗室検査室 3F 情報閲覧室、看護師室、組立・既滅菌室、MC室
内訳	壁固定金具	7	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	2F 眼科暗室検査室 3F 情報閲覧室、看護師室、組立・既滅菌室、MC室
189	収納庫 ガラス両開き+ラテラル6段	1									2F 化学療法室・化学療法スタッフステーション
内訳	収納庫 ガラス両開き	1	コクヨ	BWU-SGU59SAWN	イトーキ	H1-M1090HVG-W9	ナイキ	CW-0911KG-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・ガラスは、安全性を考慮し飛散防止フィルム貼りや強化ガラスであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	2F 化学療法室・化学療法スタッフステーション

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
内訳	収納庫　ラテラル6段	1	コクヨ	BWU-L6A59SAWN	イトーキ	H1-M1090ACS-W9	ナイキ	CW-0911S-6-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	2F 化学療法室・化学療法スタッフステーション
内訳	収納庫　ベース	1	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	2F 化学療法室・化学療法スタッフステーション
内訳	壁固定金具	1	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	2F 化学療法室・化学療法スタッフステーション
190	収納庫　ガラス両開き+両開き	4									3F 副院長室
内訳	収納庫　ガラス両開き	4	コクヨ	BWU-SGU59SAWDT1	イトーキ	H1-M1090HVG-W9（木目）	ナイキ	CW-0911KG-WW	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・本体は、A4縦（ファイル）3段収納可能であること ・ガラスは、安全性を考慮し飛散防止フィルム貼りや強化ガラスであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x1050	3F 副院長室
内訳	収納庫　両開き扉	4	コクヨ	BWU-SD39SAWDT1	イトーキ	H1-M0690HSS-W9（木目）	ナイキ	CW-0907K-WW（木目）	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・本体は、A4縦（ファイル）が2段収納可能であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x702	3F 副院長室
内訳	収納庫　ベース	4	コクヨ	BWUB-W9SAW	イトーキ	H1A-M0690BW-W9	ナイキ	CW-900WB-W	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	3F 副院長室
内訳	壁固定金具	4	コクヨ	PE-L51	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	3F 副院長室
191	軽量ラック	6									2F SPD室
内訳	軽量ラック	6	コクヨ	MI-6325N	イトーキ	ERL-163651-W9	ナイキ	NMK6360-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x600x1808	2F SPD室
内訳	軽量ラック	12	コクヨ	MI-6325CN	イトーキ	ERL-163650-W9	ナイキ	NMK6360-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	900x600x1808	2F SPD室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	6	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F SPD室
192	軽量ラック	2									2F 透析清潔リネン庫
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-6325N	イトーキ	ERL-163651-W9	ナイキ	NMK6360-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x600x1808	2F 透析清潔リネン庫
内訳	軽量ラック	4	コクヨ	MI-6325CN	イトーキ	ERL-163650-W9	ナイキ	NMK6360-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	900x600x1808	2F 透析清潔リネン庫
内訳	軽量ラック用壁固定金具	8	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 透析清潔リネン庫
193	軽量ラック	2									2F SPD室
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-6355N	イトーキ	ERL-163451-W9	ナイキ	NMK6345-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x1808	2F SPD室
内訳	軽量ラック	4	コクヨ	MI-6355CN	イトーキ	ERL-163450-W9	ナイキ	NMK6345-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	900x450x1808	2F SPD室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	2	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F SPD室
194	軽量ラック	1									2F 透析器材室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-6355N	イトーキ	ERL-163451-W9	ナイキ	NMK6345-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x1808	2F 透析器材室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-6355CN	イトーキ	ERL-163450-W9	ナイキ	NMK6345-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	900x450x1808	2F 透析器材室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	3	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 透析器材室
195	軽量ラック	1									2F 透析器材室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-6355N	イトーキ	ERL-163451-W9	ナイキ	NMK6345-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x1808	2F 透析器材室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-6355CN	イトーキ	ERL-163450-W9	ナイキ	NMK6345-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	900x450x1808	2F 透析器材室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	2	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 透析器材室
196	軽量ラック	3									2F 透析器材室 5F 倉庫
内訳	軽量ラック	3	コクヨ	MI-6355N	イトーキ	ERL-163451-W9	ナイキ	NMK6345-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x1808	2F 透析器材室 5F 倉庫
内訳	軽量ラック用壁固定金具	3	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 透析器材室 5F 倉庫
197	軽量ラック	1									2F 調剤室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-6455N	イトーキ	ERL-164451-W9	ナイキ	NMK6445-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1240x450x1808	2F 調剤室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	2	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 調剤室
198	軽量ラック	4									3F 清潔リネン室
内訳	軽量ラック	4	コクヨ	MI-6525N	イトーキ	ERL-165651-W9	ナイキ	NMK6560-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1540x600x1808	3F 清潔リネン室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	4	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	3F 清潔リネン室
199	軽量ラック	1									2F 調剤室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-6655N	イトーキ	ERL-166451-W9	ナイキ	NMK6645-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1840x450x1808	2F 調剤室
内訳	軽量ラック	3	コクヨ	MI-6655CN	イトーキ	ERL-166450-W9	ナイキ	NMK6645-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1800x450x1808	2F 調剤室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	5	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 調剤室
200	軽量ラック	4									3F 書庫
内訳	軽量ラック	4	コクヨ	MI-6655N	イトーキ	ERL-166451-W9	ナイキ	NMK6645-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1840x450x1808	3F 書庫
内訳	軽量ラック	4	コクヨ	MI-6655CN	イトーキ	ERL-166450-W9	ナイキ	NMK6645-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1800x450x1808	3F 書庫

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
内訳	軽量ラック用壁固定金具	4	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	3F 書庫
201	軽量ラック	4									4F 器材室（5）
内訳	軽量ラック	4	コクヨ	MI-6655N	イトーキ	ERL-166451-W9	ナイキ	NMK6645-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1840x450x1808	4F 器材室（5）
内訳	軽量ラック用壁固定金具	4	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	4F 器材室（5）
202	軽量ラック	3									4F 器材室（5） 5F 器材室（6）
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-6655N	イトーキ	ERL-166451-W9	ナイキ	NMK6645-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1840x450x1808	4F 器材室（5） 5F 器材室（6）
内訳	軽量ラック用壁固定金具	4	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	4F 器材室（5） 5F 器材室（6）
203	軽量ラック	1									6F 器材室（1）
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-6555N	イトーキ	ERL-165451-W9	ナイキ	NMK6545-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1540x450x1808	6F 器材室（1）
内訳	軽量ラック用壁固定金具	2	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	6F 器材室（1）
204	軽量ラック	1									2F SPD室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7325N	イトーキ	ERL-173651-W9	ナイキ	NMK7360-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x600x2108	2F SPD室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7325CN	イトーキ	ERL-173650-W9	ナイキ	NMK7360-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	900x600x2108	2F SPD室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	1	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F SPD室
205	軽量ラック	13									1F X線撮影室（1）（2）、 X-TV室（1）（2） 2F 透析器材室、中央検査室 3F サーバー室 4F スタッステーション（1）（2） 5F スタッステーション（1）（2）、 器材室（6） 6F スタッステーション（1）
内訳	軽量ラック	13	コクヨ	MI-7355N	イトーキ	ERL-173451-W9	ナイキ	NMK7345-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x2108	1F X線撮影室（1）（2）、 X-TV室（1）（2） 2F 透析器材室、中央検査室 3F サーバー室 4F スタッステーション（1）（2） 5F スタッステーション（1）（2）、 器材室（6） 6F スタッステーション（1）
内訳	軽量ラック用壁固定金具	26	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	1F X線撮影室（1）（2）、 X-TV室（1）（2） 2F 透析器材室、中央検査室 3F サーバー室 4F スタッステーション（1）（2） 5F スタッステーション（1）（2）、 器材室（6） 6F スタッステーション（1）
206	軽量ラック	2									2F 透析器材室 4F 倉庫（1）
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-7355N	イトーキ	ERL-173451-W9	ナイキ	NMK7345-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x2108	2F 透析器材室 4F 倉庫（1）
内訳	軽量ラック用壁固定金具	2	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 透析器材室 4F 倉庫（1）
207	軽量ラック	1									1F 検体処理解析室
内訳	軽量ラック	5	コクヨ	MI-7355N	イトーキ	ERL-173451-W9	ナイキ	NMK7345-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x2108	1F 検体処理解析室
内訳	軽量ラック	5	コクヨ	MI-7355CN	イトーキ	ERL-173450-W9	ナイキ	NMK7345-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	900x450x2108	1F 検体処理解析室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	4	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	1F 検体処理解析室
内訳	軽量ラック用トップブレース	6	コクヨ	MIJ-15	イトーキ	ERLP-TJ180-W9	ナイキ	本体に含む	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること	1500x40x40	1F 検体処理解析室
内訳	軽量ラック用トップブレース連結金具	3	コクヨ	MIJ	イトーキ	本体に含む	ナイキ	本体に含む	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること	36x200x36	1F 検体処理解析室
208	軽量ラック	1									2F 外来受付倉庫
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-6355N	イトーキ	ERL-163451-W9	ナイキ	NMK6345-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x1808	2F 外来受付倉庫
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-6355CN	イトーキ	ERL-163450-W9	ナイキ	NMK6345-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	900x450x1808	2F 外来受付倉庫
内訳	軽量ラック用壁固定金具	4	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 外来受付倉庫
209	軽量ラック	1									2F 調剤室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7355N	イトーキ	ERL-173451-W9	ナイキ	NMK7345-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x2108	2F 調剤室
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-7355CN	イトーキ	ERL-173450-W9	ナイキ	NMK7345-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	900x450x2108	2F 調剤室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	3	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 調剤室
210	軽量ラック	2									2F 薬品保管庫（1）
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-7355N	イトーキ	ERL-173451-W9	ナイキ	NMK7345-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x2108	2F 薬品保管庫（1）
内訳	軽量ラック	4	コクヨ	MI-7355CN	イトーキ	ERL-173450-W9	ナイキ	NMK7345-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	900x450x2108	2F 薬品保管庫（1）
内訳	軽量ラック用壁固定金具	2	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 薬品保管庫（1）
211	軽量ラック	2									2F 透析器材室

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-7355N	イトーキ	ERL-173451-W9	ナイキ	NMK7345-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x2108	2F 透析器材室
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-7355CN	イトーキ	ERL-173450-W9	ナイキ	NMK7345-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	900x450x2108	2F 透析器材室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	4	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 透析器材室
212	軽量ラック	1									2F 薬品保管庫（1）
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7455N	イトーキ	ERL-174451-W9	ナイキ	NMK7445-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1240x450x2108	2F 薬品保管庫（1）
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7455CN	イトーキ	ERL-174450-W9	ナイキ	NMK7445-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1200x450x2108	2F 薬品保管庫（1）
内訳	軽量ラック用壁固定金具	3	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 薬品保管庫（1）
213	軽量ラック	4									4F 器材室（2）（4） 5F 器材室（1） 6F 器材室（1）
内訳	軽量ラック	4	コクヨ	MI-7555N	イトーキ	ERL-175451-W9	ナイキ	NMK7545-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1540x450x2108	4F 器材室（2）（4） 5F 器材室（1） 6F 器材室（1）
内訳	軽量ラック用壁固定金具	8	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	4F 器材室（2）（4） 5F 器材室（1） 6F 器材室（1）
214	軽量ラック	1									5F 倉庫
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7555N	イトーキ	ERL-175451-W9	ナイキ	NMK7545-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1540x450x2108	5F 倉庫
内訳	軽量ラック用壁固定金具	3	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	5F 倉庫
215	軽量ラック	2									3F 清潔リネン室
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-7525N	イトーキ	ERL-175650-W9	ナイキ	NMK7560-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1540x600x2108	3F 清潔リネン室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	4	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	3F 清潔リネン室
216	軽量ラック	1									3F 清潔リネン室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7525N	イトーキ	ERL-175650-W9	ナイキ	NMK7560-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1540x600x2108	3F 清潔リネン室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7525CN	イトーキ	ERL-175650-W9	ナイキ	NMK7560-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1500x600x2108	3F 清潔リネン室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	3	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	3F 清潔リネン室
217	軽量ラック	1									3F 清潔リネン室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7525N	イトーキ	ERL-175650-W9	ナイキ	NMK7560-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1540x600x2108	3F 清潔リネン室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7525CN	イトーキ	ERL-175650-W9	ナイキ	NMK7560-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1500x600x2108	3F 清潔リネン室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7425CN	イトーキ	ERL-174650-W9	ナイキ	NMK7460-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1200x600x2108	3F 清潔リネン室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	4	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	3F 清潔リネン室
218	軽量ラック	1									3F 多目的・実習生控室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7625N	イトーキ	ERL-176651-W9	ナイキ	NMK7660-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1840x600x2108	3F 多目的・実習生控室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	2	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	3F 多目的・実習生控室
219	軽量ラック	14									2F 倉庫 3F OPホール、ME室 4F 器材室（1）（2）、倉庫（1）、 4F 器材室（4）（5） 5F 器材室（1）（2）、倉庫 6F 食品貯蔵庫
内訳	軽量ラック	14	コクヨ	MI-7655N	イトーキ	ERL-176451-W9	ナイキ	NMK7645-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1840x450x2108	2F 倉庫 3F OPホール、ME室 4F 器材室（1）（2）、倉庫（1）、 4F 器材室（4）（5） 5F 器材室（1）（2）、倉庫 6F 食品貯蔵庫
内訳	軽量ラック用壁固定金具	28	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 倉庫 3F OPホール、ME室 4F 器材室（1）（2）、倉庫（1）、 4F 器材室（4）（5） 5F 器材室（1）（2）、倉庫 6F 食品貯蔵庫
220	軽量ラック	4									2F 倉庫 4F 倉庫（2） 6F 食品貯蔵庫
内訳	軽量ラック	4	コクヨ	MI-7655N	イトーキ	ERL-176451-W9	ナイキ	NMK7645-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1840x450x2108	2F 倉庫 4F 倉庫（2） 6F 食品貯蔵庫
内訳	軽量ラック	4	コクヨ	MI-7655CN	イトーキ	ERL-176450-W9	ナイキ	NMK7645-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1800x450x2108	2F 倉庫 4F 倉庫（2） 6F 食品貯蔵庫
内訳	軽量ラック用壁固定金具	12	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	2F 倉庫 4F 倉庫（2） 6F 食品貯蔵庫
221	軽量ラック	2									3F 書庫
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-7655N	イトーキ	ERL-176451-W9	ナイキ	NMK7645-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1840x450x2108	3F 書庫
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-7655CN	イトーキ	ERL-176450-W9	ナイキ	NMK7645-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1800x450x2108	3F 書庫

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
内訳	軽量ラック 棚板	4	コクヨ	MIT-615	イトーキ	ERLP-T1804-W9	ナイキ	NMKSHS-645	・棚板の材質はスチール（焼付塗装）であること	0x0x0	3F 書庫
内訳	軽量ラック 棚受け	8	コクヨ	MIN-5	イトーキ	ERLP-TU450-W9	ナイキ	上記に含む	・棚受けの材質はスチール（焼付塗装）であること	0x0x0	3F 書庫
内訳	軽量ラック用壁固定金具	6	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	3F 書庫
222	軽量ラック	2									3F 書庫
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-7655N	イトーキ	ERL-176451-W9	ナイキ	NMK7645-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1840x450x2108	3F 書庫
内訳	軽量ラック 棚板	2	コクヨ	MIT-615	イトーキ	ERLP-T1804-W9	ナイキ	NMKSHS-645	・棚板の材質はスチール（焼付塗装）であること	0x0x0	3F 書庫
内訳	軽量ラック 棚受け	4	コクヨ	MIN-5	イトーキ	ERLP-TU450-W9	ナイキ	上記に含む	・棚受けの材質はスチール（焼付塗装）であること	0x0x0	3F 書庫
内訳	軽量ラック用壁固定金具	4	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	3F 書庫
223	軽量ラック	2									3F 災害備蓄庫
内訳	軽量ラック	2	コクヨ	MI-7655N	イトーキ	ERL-176451-W9	ナイキ	NMK7645-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1840x450x2108	3F 災害備蓄庫
内訳	軽量ラック	4	コクヨ	MI-7655CN	イトーキ	ERL-176450-W9	ナイキ	NMK7645-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1800x450x2108	3F 災害備蓄庫
内訳	軽量ラック用壁固定金具	8	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	3F 災害備蓄庫
224	軽量ラック	1									4F 倉庫（1）
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7655N	イトーキ	ERL-176451-W9	ナイキ	NMK7645-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1840x450x2108	4F 倉庫（1）
内訳	軽量ラック用壁固定金具	3	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	4F 倉庫（1）
225	軽量ラック	1									3F 器材庫
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-6555N	イトーキ	ERL-165451-W9	ナイキ	NMK6545-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1540x450x1808	3F 器材庫
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-6455CN	イトーキ	ERL-164450-W9	ナイキ	NMK6445-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1200x450x1808	3F 器材庫
内訳	軽量ラック用壁固定金具	3	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	3F 器材庫
226	軽量ラック	1									3F ME室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7655N	イトーキ	ERL-176451-W9	ナイキ	NMK7645-5K	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1840x450x2108	3F ME室
内訳	軽量ラック	1	コクヨ	MI-7455CN	イトーキ	ERL-174450-W9	ナイキ	NMK7445-5R	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	1200x450x2108	3F ME室
内訳	軽量ラック用壁固定金具	3	コクヨ	MIK	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	35x60x50	3F ME室
227	ローパーティション	1									1F 読影室
内訳	ローパーティション	3	コクヨ	PP-FXN0413JTM4N	イトーキ	FZR-0413AR-W9H9	ナイキ	NPC-1304-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること	450x54x1335	1F 読影室
内訳	ローパーティション	4	コクヨ	PP-FXN0813JTM4N	イトーキ	FZR-0813AR-W9H9	ナイキ	NPC-1308-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること	800x54x1335	1F 読影室
内訳	ローパーティションコーナーポスト	3	コクヨ	PPS-FXNP13N	イトーキ	FZR-13JS-W9	ナイキ	NPJ-13	・上記製品の横に設置すること	54x54x1335	1F 読影室
内訳	水平棚	4	コクヨ	SDS-VT8S81*	イトーキ	FZR用水平棚（別製）	セイコー	LPX水平棚（別製）	・ローバーテーションに取付可能なこと	732x325x30	1F 読影室
228	ローパーティション	1									2F 透析スタッフステーション（2）
内訳	ローパーティション	2	コクヨ	PP-FXN0913HSNE1N	イトーキ	FZR-0913AR-W9C6	ナイキ	NPC-1309-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること	900x54x1335	2F 透析スタッフステーション（2）
内訳	ローパーティション	3	コクヨ	PP-FXN1213HSNE1N	イトーキ	FZR-1213AR-W9C6	ナイキ	NPC-1312-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること	1200x54x1335	2F 透析スタッフステーション（2）
内訳	ローパーティションコーナーポスト	2	コクヨ	PPS-FXNP13N	イトーキ	FZR-13JS-W9	ナイキ	NPJ-13	・上記製品の横に設置すること	54x54x1335	2F 透析スタッフステーション（2）
229	ローパーティション	1									3F 医局
内訳	ローパーティション	3	コクヨ	PP-FXN1215JTE3N	イトーキ	FZR-1215AR-W9C6	ナイキ	NPC-1512-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること	1200x54x1535	3F 医局
内訳	ローパーティション（上部ガラス）	8	コクヨ	PP-FXNGU0715JTE3N	イトーキ	FZR-0815TR-W9C6（別製：W700）	ナイキ	NGC-1507-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネル上部はガラスパネルであること	700x54x1535	3F 医局
内訳	ローパーティション（上部ガラス）	8	コクヨ	PP-FXNGU1015JTE3N	イトーキ	FZR-0815TR-W9C6（別製：W1000）	ナイキ	NGC-1510-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネル上部はガラスパネルであること	1000x54x1535	3F 医局
内訳	ローパーティション（上部ガラス）	6	コクヨ	PP-FXNGU0415JTE3N	イトーキ	FZR-0815TR-W9C6（別製：W450）	ナイキ	NGC-1504-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネル上部はガラスパネルであること	450x54x1535	3F 医局
内訳	ローパーティションコーナーポスト	10	コクヨ	PPS-FXNP15N	イトーキ	FZR-15JS-W9	ナイキ	NPJ-15	・上記製品の横に設置すること	54x54x1535	3F 医局
230	ローパーティション	2									3F 医局
内訳	ローパーティション	8	コクヨ	PP-FXN1215JTE3N	イトーキ	FZR-1215AR-W9C6	ナイキ	NPC-1512-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること	1200x54x1535	3F 医局
内訳	ローパーティション（上部ガラス）	20	コクヨ	PP-FXNGU0715JTE3N	イトーキ	FZR-0815TR-W9C6（別製：W700）	ナイキ	NGC-1507-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネル上部はガラスパネルであること	700x54x1535	3F 医局
内訳	ローパーティション（上部ガラス）	20	コクヨ	PP-FXNGU1015JTE3N	イトーキ	FZR-0815TR-W9C6（別製：W1000）	ナイキ	NGC-1510-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネル上部はガラスパネルであること	1000x54x1535	3F 医局
内訳	ローパーティション（上部ガラス）	16	コクヨ	PP-FXNGU0415JTE3N	イトーキ	FZR-0815TR-W9C6（別製：W450）	ナイキ	NGC-1504-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネル上部はガラスパネルであること	450x54x1535	3F 医局
内訳	ローパーティションコーナーポスト	26	コクヨ	PPS-FXNP15N	イトーキ	FZR-15JS-W9	ナイキ	NPJ-15	・上記製品の横に設置すること	54x54x1535	3F 医局
231	ローパーティション	2									3F 副院長室

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
内訳	ローパーティション	4	コクヨ	PP-FXN0615JTM4N	イトーキ	FZR-0615AR-W9H9	ナイキ	NPC-1506-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること	600x54x1535	3F 副院長室
内訳	ローパーティション	8	コクヨ	PP-FXN0715JTM4N	イトーキ	FZR-0715AR-W9C6	ナイキ	NPC-1507-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること	700x54x1535	3F 副院長室
内訳	ローパーティション	4	コクヨ	PP-FXN0815JTM4N	イトーキ	FZR-081⑤AR-W9H9	ナイキ	NPC-1508-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること	800x54x1535	3F 副院長室
内訳	ローパーティションコーナーポスト	4	コクヨ	PPS-FXNP15N	イトーキ	FZR-15JS-W9	ナイキ	NPJ-15	・上記製品の横に設置すること	54x54x1535	3F 副院長室
内訳	水平棚	8	コクヨ	SDS-VT7S81*	イトーキ	FZR用水平棚（別製）	セイコー	LPX水平棚（別製）	・ローパーテーションに取付可能なこと	632x325x30	3F 副院長室
232	ローパーティション	5									4F スタッフステーション (1) (2) 5F スタッフステーション (1) (2) 6F スタッフステーション (1)
内訳	ローパーティション	10	コクヨ	PP-FXN0712HSNE1N	イトーキ	FZR-0711AR-W9C6	ナイキ	NPC-1207-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること	700x54x1235	4F スタッフステーション (1) (2) 5F スタッフステーション (1) (2) 6F スタッフステーション (1)
内訳	ローパーティション	10	コクヨ	PP-FXN1212HSNE1N	イトーキ	FZR-1211AR-W9C6	ナイキ	NPC-1212-GL	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること	1200x54x1235	4F スタッフステーション (1) (2) 5F スタッフステーション (1) (2) 6F スタッフステーション (1)
内訳	ローパーティションコーナーポスト	10	コクヨ	PPS-FXNP12N	イトーキ	FZR-11JS-W9	ナイキ	NPJ-12	・上記製品の横に設置すること	54x54x1235	4F スタッフステーション (1) (2) 5F スタッフステーション (1) (2) 6F スタッフステーション (1)
233	ワイヤーシェルフ	1									1F 内視鏡検査室 (1)
内訳	ワイヤーシェルフ	1	エレクター	WZK-*AS760P1390CW	イトーキ	SWS-P409315*	ナイキ	RLA3S631-5	・ボールおよび棚板の材質はステンレス鋼（SUS304等）、またはスチール製（防錆加工・抗菌クリアコーティング仕上げ）であること ・耐荷重は棚板1枚当たり 約150kg/段 ～ 250kg/段 程度であること ・耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重視される環境に適した構造であること ・キャスター付きであること	758x359x1003	1F 内視鏡検査室 (1)
内訳	メッシュパネル	2	エレクター	WZK-*ASMP1330	イトーキ	上記メッシュパネル	ナイキ	上記メッシュパネル	・本体の材質はスチールであること	360x-x1330	1F 内視鏡検査室 (1)
内訳	メッシュパネル	1	エレクター	WZK-*MP760-1330	イトーキ	上記メッシュパネル	ナイキ	上記メッシュパネル	・本体の材質はスチールであること	760x-x1330	1F 内視鏡検査室 (1)
234	診察台+枕	1									2F 透析診察室
内訳	診察台	1	コクヨ	HP-D4VVZ62	イトーキ	PTB-187060DL-S4	ナイキ	MES1870-60-LBL	・張地色は4色以上から選択可能であること	1900x700x600	2F 透析診察室
内訳	診察台用枕	1	コクヨ	HP-DC7VZ62	イトーキ	PTBP-HP-S4*×1PTBP-HPC×1	ナイキ	NKI-1810-LBL×1NKK-1810×1	・張地色は4色以上から選択可能であること	310x110x75	2F 透析診察室
235	スクリーン	2									3F 医局、廊下 (1)（医師ミーティングコーナー）
内訳	スクリーン	2	コクヨ	SN-STR1314E6AGVEBN	イトーキ	LCT-1315T	ナイキ	LMPLK1512-B	・空間を仕切るスクリーンであること	1275x228x1430	3F 医局、廊下 (1)（医師ミーティングコーナー）
内訳	スクリーン部材	4	コクヨ	SNA-ST10E6A	イトーキ	上記に含む	ナイキ	LMP-EB-B	・本体の材質はスチール等であること	500x550x155	3F 医局、廊下 (1)（医師ミーティングコーナー）
236	テーブル（キャスター付）	1									3F 医局
内訳	テーブル（キャスター付）	1	コクヨ	TML-KK0806CM-6CPW1	イトーキ	SDZ-7545X	ナイキ	KSE0645MB	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・キャスター付きであること	800x600x720	3F 医局
237	テーブル（キャスター付）	2									3F 医局
内訳	テーブル（キャスター付）	2	コクヨ	TML-KK0806CM-6CPW1	イトーキ	SDZ-7545X	ナイキ	KSE0645MB	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・キャスター付きであること	800x600x720	3F 医局
内訳	パネル	2	コクヨ	TMLV-K064P-C1	イトーキ	FSK-94APC-Z5	ナイキ	WP70-0914-G x1WP70EBx2	・上記と組み合わせるパネルであること	500x77x528	3F 医局
238	カウンターテーブル	1									3F 女性医師専用ラウンジ
内訳	カウンターテーブル	1	コクヨ	IRG-D1804MKM-6AY31	イトーキ	JWL-186GLW-TT	ナイキ	KLL1845KH-B-SO	・天板は4色以上から選択可能であること	1790x452x720	3F 女性医師専用ラウンジ
内訳	カウンターテーブル用アジャスト天板	1	コクヨ	IRGA-T0304L-E6A1	イトーキ	本体に含む	ナイキ	本体に含む	・上記製品に含む	350x452x0	3F 女性医師専用ラウンジ
内訳	カウンターテーブル用幕板	1	コクヨ	IRGP-D1803-E6A1	イトーキ	本体に含む	ナイキ	本体に含む	・上記製品に含む	1790x18x290	3F 女性医師専用ラウンジ
内訳	カウンターテーブル用幕板	1	コクヨ	LTP-RGA33E6A	イトーキ	本体に含む	ナイキ	本体に含む	・上記製品に含む	345x16x288	3F 女性医師専用ラウンジ
239	ロッカー	1									3F 院長室
内訳	収納庫 多人数ロッカー	1	コクヨ	BWU-R89E6ADP2	イトーキ	H1-M2190HWS（別製：木目）	ナイキ	CW-0921W-BAWN	・本体と扉はスチール、焼付塗装であること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣類等が引っかからないよう、扉の表面には突起物が無いこと ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x450x2100	3F 院長室
内訳	収納庫 ベース	1	コクヨ	BWUB-W9E6A	イトーキ	H1A-D0690BW-T1	ナイキ	CWL-900B-B	・本体はスチール、焼付塗装であること ・収納庫は同一メーカー・同一シリーズとすること	900x438x50	3F 院長室
内訳	壁固定金具	1	コクヨ	PE-L51BK	イトーキ	EQ-A41-W9	ナイキ	SS-NWT	・本体はスチール、焼付塗装であること	110x135x55	3F 院長室
240	ナーステーブル	1									3F 手術スタッフステーション
内訳	ナーステーブル	1	コクヨ	HT1-T1885HW-SWPW1	イトーキ	HDC-218WT1-W9W9	ナイキ	NKT1890-WH	・ナースinggカートが設置しやすいよう天板の高さは900mm程度であること	1800x840x900	3F 手術スタッフステーション
内訳	電源コンセント	3	コクヨ	MTA-WC2D	イトーキ	CZA-800	ナイキ	NEK3P-2	・上記電源とする	38x25x55	3F 手術スタッフステーション
241	ノンボルト中量ラック	1									3F 倉庫
内訳	ノンボルト中量ラック	1	コクヨ	MM-AW07635F1N	イトーキ	ERH-G17695-1	ナイキ	RAH763-5	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、50mmピッチ程度で自由に移動させることができること	1850x870x2130	3F 倉庫
内訳	ノンボルト中量ラック壁固定金具	2	コクヨ	MMK-AF1	イトーキ	ERHP-FB100-Z9	ナイキ	MMHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	0x110x60	3F 倉庫
242	ノンボルトシェルピング	3									4F 準備室 (1) (2) 6F 準備室 (1)
内訳	ノンボルトシェルピング	3	コクヨ	SE-A6553HBEF1	イトーキ	ERL-H175431-W9	ナイキ	RLK6545-5（ボトムオープン仕様）	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地3段であること ・耐荷重は棚板1枚当たり約100kgf/段程度、一台当たり約450kgf/台程度であること ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチ以下で自由に移動させることができること ・下部がオープンタイプのため大型の物品の収納が可能であること	1515x465x1800	4F 準備室 (1) (2) 6F 準備室 (1)
内訳	ノンボルトシェルピング壁固定金具	3	コクヨ	SEAK-A	イトーキ	ERMP-FB100-Z9		製品に含む	・本体はスチール、焼付塗装であること	L110	4F 準備室 (1) (2) 6F 準備室 (1)

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）（mm）	室名
243	ノンボルトシェルピング	2									5F 準備室（1）（2）
内訳	ノンボルトシェルピング	2	コクヨ	SE-A7554HBEF1	イトーキ	ERL-H175431-W9	ナイキ	RLK7545-5（ボトムオープン仕様）	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地4段であること ・耐荷重は棚板1枚当たり約150kgf/段程度、一台当たり約450kgf/台程度であること ・棚本体にはボルトを使用しない構造とすること ・棚板は、25mmピッチ以下で自由に移動させることができること ・下部がオープンタイプのため大型の物品の収納が可能であること	1515x465x2100	5F 準備室（1）（2）
内訳	ノンボルトシェルピング壁固定金具	2	コクヨ	SEAK-A	イトーキ	ERMP-FB100-Z9		製品に含む	・本体はスチール、焼付塗装であること	L110	5F 準備室（1）（2）
244	中軽量ラック	5									4F 汚物処理室（1）（2） 5F 汚物処理室（1）（2） 6F 汚物処理室（1）
内訳	中軽量ラック	5	コクヨ	MA-7355N	イトーキ	ERL-M173451-W9	ナイキ	RFM735-5	・本体の材質はスチール（焼付塗装）であること ・棚板は天地5段であること	940x450x2100	4F 汚物処理室（1）（2） 5F 汚物処理室（1）（2） 6F 汚物処理室（1）
内訳	中軽量ラック壁固定金具	10	コクヨ	MAKN	イトーキ	ERMP-FB100-Z9	ナイキ	MAHK	・本体はスチール、焼付塗装であること	0x110x60	4F 汚物処理室（1）（2） 5F 汚物処理室（1）（2） 6F 汚物処理室（1）