■市立野洲地域医療センター　一般什器納入業務　仕様書　構成リスト

No.	一般名称	数量	基準メーカー①	基準品番①	基準メーカー②	基準品番②	基準メーカー③	基準品番③	特記	仕様（W×D×H）(mm)	室名
109	小物入れロッカー	5	サンワサプライ	WZK-*CAI-CABSP68	エーコー	LK320N	ナイキ	PLK0616D-30-WW	・寸法は奥行き（D）が300～340mmであること ・材質はスチール（塗装仕上）であること ・小物収納に適した多扉（多段）仕様であること ・「ダイヤル錠」を各扉に標準装備していること	663x340x432	4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）
110	昇降テーブル	1	パブリック	WZK-*TB2980-MG-DB	イトーキ	PDT-0909-L	セイコー	TTM-0909	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・高さ調整可能であること	900x900x750	6F リハビリ室（2）（作業療法スペース）
111	昇降テーブル	3	パブリック	WZK-*TB2990-MG-NA	イトーキ	PDT-0909-L	セイコー	TTM-0909	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・高さ調整可能であること	900x900x750	6F 言語療法室（1）（2）（3）
112	食器棚	2	コクヨ	BK-EK610APAWNN	イトーキ	HAK-609AWN1-W9	ナイキ	OK13-W	・2色以上から選べること ・コンセントに配慮した仕様であること	600x450x1000	1F 内視鏡検査スタッフ室 6F スタッフ休憩室
113	食器棚	5	コクヨ	BK-EK618APAWNN	イトーキ	HAK-618AWN1-W9	セイコー	OKW-618K-PM2	・2色以上から選べること ・コンセントに配慮した仕様であること	600x450x1800	1F 救急スタッフ室 2F 健診受付事務室、透析室スタッフ室、 薬剤スタッフ室 3F 看護師室
114	食器棚	1	コクヨ	BK-EK910APAWNN	イトーキ	HAK-909AWN1-W9	ナイキ	CF-0909SKT-WH	・2色以上から選べること ・コンセントに配慮した仕様であること	900x450x1000	3F 医局
115	食器棚	11	コクヨ	BK-EK918APAWNN	イトーキ	HAK-918AWN1-W9	セイコー	OKW-918K-PM2	・2色以上から選べること ・コンセントに配慮した仕様であること	900x450x1800	2F 外来スタッフ室、中央検査スタッフ室 3F 医局支援室、給湯室、事務室 手術スタッフ室 4F スタッフ休憩室（1）（2） 5F スタッフ休憩室（1）（2） 6F 栄養科事務室
116	診察台	1	コクヨ	HP-D4VVZ62	イトーキ	PTB-187060DL-S4	ナイキ	MES1870-60-LBL	・張地色は4色以上から選択可能であること	1900x700x600	1F 放射線検査 診察・処置室
117	診察台用枕	1	コクヨ	HP-DC7VZ62	イトーキ	PTBP-HP-S4*×1PTBP-HPC*×1	ナイキ	NKI-1810-LBL×1NKK-1810×1	・張地色は4色以上から選択可能であること	310x110x75	1F 放射線検査 診察・処置室
118	折りたたみ椅子	8	コクヨ	CF-8BD	イトーキ	KKA-513DD-Z9T2	ナイキ	E656PM-BL	・背／座色はブラック系であること	405x475x705	3F 情報システム室
119	折りたたみ椅子	3	コクヨ	CF-A45X22NN	イトーキ	KKA-513DD-Z9Q2	ナイキ	E654BA-GL	・背／座は2色以上から程度選択可能であること	485x485x730	6F 言語療法室（1）（2）（3）
120	折りたたみ椅子	3	コクヨ	CF-W100PWGLQ4	イトーキ	KKA-513DD-Z9Q2	ナイキ	E659-LBLN	・背／座は2色以上から程度選択可能であること	450x520x750	2F 化学療法室・化学療法スタッフステーション
121	折り畳みチェア	150	伊藤産業	WZK-*MCK-770P*	KOEKI	FC-570P（別張）	コクヨ	MCK-770P*	・本体の材質は成形合板であること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸用張地、防炎、難燃仕様とし張地シンコール　オールティマイL-6533であること	475x590x800、SH415	2床室・4床室
122	脱衣カゴ（1段）　キャスター付	5	村中医療器	WZK-*P-11	ナイキ	TB-73-06	セイコー	KP-X	・カゴは1段でキャスター付きであること	480x360x610	1F X-TV室（1）（2）、骨密度測定室、 乳房撮影室、放射線検査 診察・処置室
123	脱衣カゴ（2段）　キャスター付	82	コクヨ	HP-DK20CWN	ナイキ	TB-73-06	セイコー	KW-D	・カゴは2段でキャスター付きであること	520x325x685	1F （血圧体重測定コーナー）、診察室（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）、 エコー検査室（1）（2）（3）、 運動負荷・肺機能検査室、感染用診察室、 救急処置室（2）、筋電図検査室、視乳室、 小児診察室、中央検査室、脳波検査室、 内視鏡検査室（1）（2） 2F 栄養指導室、化学療法診察室、 化学療法室・化学療法スタッフステーション、 眼圧視力検査室、健診検査室（1）（2）、 検査室、診察室（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）、 診察問診室（1）（2）、待合（1）（2）、 中央処置室、超音波検査室（1）（2）、 透析室、透析診察室、内診室（1）（2） 3F 女性更衣室、男性更衣室、 4F 診察処置室（1）（2）、脱衣室（1）（2）、 特浴室 5F 診察処置観察室、診察処置室、脱衣室、 脱衣室（1）（2）、特浴室（1）（2） 6F 診察室、診察処置観察室、脱衣室、特浴室
124	跳ね上げ診察台	1	オカムラ	LT73GX-PB2	アズワン	54-6586-72	高田ベッド	TB-1039	・本体寸法はW1900mm×D685mm×H550mmであること ・マットは耐アルコール・次亜塩素酸対応のレザー張りタイプであり、色は４色以上から選定可能であること ・最大積載荷重は150Kg（等分布荷重）であること ・跳ね上げ操作の負荷を軽減する為のダンパー装置を有すること ・跳ね上げた際にマット全体がフラットになり使用しない場合において、引っ掛かりがなく、且つ清掃性がよい形状であること ・脚の材質はスチール焼付塗装であること ・診察台を固定する為の固定装置を有すること	1900x685x550	2F 健診検査室（1）
125	電子カルテカート	2	アズワン	WZK-*DCT-90C-W	ナカキン	DCT-90C-W	モノタロウ	DCT-90C-W	・中棚3段タイプであること ・天板固定式であること ・φ100mmキャスター付きであること	510x530x930	3F 医局支援室
126	電子カルテワゴン	9	村中医療器	PR-963	サンワサプライ	RAC-HP14SCW	ナカキン	DCT-90C-W	・本体の材質はスチール（メラミン焼付塗装）であること ・スライドテーブルの材質はメラミン化粧板であること ・φ100mmキャスター付きであること	600x450x1050	1F リカバリー室、救急処置室（2）,小児診察室、 中央検査室 2F スタッフ作業室（1）（2） 化学療法室・化学療法スタッフステーション
127	電動昇降テーブル	1	コクヨ	DHA-KH1809-SAY11	イトーキ	JZT-1809HB2-AWX	ナイキ	LTM1890H-WS	・天板下側にあるスイッチを操作することで、天板が電動で上下昇降すること ・脚色は2色以上から天板色は3色程度から選択可能であること	1800x900x1260	3F 情報システム室
128	福祉用チェア	13	酒井医療	WZK-*PD-5002S	コクヨ	HE-DC91A5NLVZNE	イトーキ	PCK-2105DL	・本体の材質は木材であること ・張地は抗菌・耐薬品・防汚加工しようしてあること	530x510x790、SH440	6F リハビリ室（2）、診察室
129	平机	1	コクヨ	SD-BSN107LF11	イトーキ	CZR-107HAS-9W9	ナイキ	XED107F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1000x700x700	3F ME室
130	平机	1	コクヨ	SD-BSN117LF11	イトーキ	CZR-117HAS-9W9	ナイキ	XED117F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1100x700x700	2F 調剤室
131	平机	16	コクヨ	SD-BSN127LF11	イトーキ	CZR-127HAS-9W9	ナイキ	XED127F-WH	・天板の材質はメラミン化粧板であること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること ・壁面コンセントに配慮した幕板仕様であること	1200x700x700	1F エコー検査室（1）（2）（3）、 救急処置室（1）、操作ホール 2F 健診検査室（2）、超音波検査室（1）（2） 3F ME室、医局 4F スタッフステーション（1）（2） 5F スタッフステーション（1）（2） 6F スタッフステーション（1）